

目 录

一、前言

- (1)、购入时注意事项
- (2)、HLP 系列铭牌说明

二、安全使用注意事项

- (1)、送电前
- (2)、送电中
- (3)、运转中

三、产品标准规格

- (1)、产品个别规格
- (2)、产品通用规格

四、储存及安装

- (1)、储存
- (2)、安装场所及环境
- (3)、安装空间与方向

五、配线

- (1)、主回路配线图
- (2)、接线端子说明
- (3) 基本配线图
- (4)、配线注意事项

六、数位操作器说明

- (1)、数位操作器说明

(2)、显示项目说明

(3)、操作说明

七、试运行

(1)、运行前检查

(2)、试运行方式

八、功能一览表

九、功能说明

十、保养维护、故障信息及排除方法

(1)、保养检查注意事项

(2)、定期检查项目

(3)、故障信息及排除方法

(4)、故障及分析

十一、周边设施选用及配置

(1)、选件

(2)、配置

十二、附录

附录一：简单应用举例

附录二：机器外型及安装尺寸

附录三：面板外型及安装尺寸

附录四：使用者记录及反馈

因公司产品更新，本册内容若有更改，恕不另行通知。

*本说明书为 2.0 版本

一、前言

承蒙您惠顾 HLP 系列多功能，高性能通用变频调速器。

在使用变频器前请详细阅读本使用说明书，以便正确安装使用机器，充分发挥其功能，并确保安全。请永久保存此说明书，以便日后保养、维护、检修时使用。

变频器乃电力电子产品，为了您的安全，请务必由合格的专业的电机工程人员安装、调试及调整参数。本手册中有 **~ 危险** **！ 注意** 等符号提醒您于搬运、安装、运转、检查变频器时之安全防范事项，请您配合，使变频器使用更加安全，若有疑虑，请联络本公司各地的代理商洽询，我们的专业人员乐于为您服务。

本说明书如有变动，恕不另行通知。

~ 危险 错误使用时，可能造成人员伤亡。

！ 注意 错误使用时，可能造成变频器或机械系统损坏。

~ 危险

- 实施配线前，务必关闭电源。
- 切断交流电源后，充电指示灯未熄灭前，表示变频器内部仍有高压，十分危险，请勿触摸内部电路及零部件。
- 运转时请勿检查电路板上零部件及信号。
- 请勿自行拆装更改变频器内部连接线或零部件。
- 变频器接地端请务必正确接地。
- 严禁私自改装，更换控制板及零部件，否则有触电，发生爆炸等危险。

！ 注意

- 请勿对变频器内部的零部件进行耐压测试，这些半导体零件易受高压损毁。
- 绝不可将变频器输出端子 U.V.W 连接至交流电源。
- 变频器主电路板 CMOS、IC 易受静电影响及破坏，请勿触摸主电路板。
- 只有合格的专业人员才可以安装、调试及保养变频器。
- 变频器报废请按工业废物处理，严禁焚烧。


(1)购入时注意事项:

本机出厂前均作严格的包装处理，但考虑运输途中的各种因素，装配前请特别注意下列事项，如有异常，请通知本产品经销商或本公司相关人员。

- 搬运中是否损坏或变形。
- 包装解开时是否有 **HLP** 系列变频器一台及使用说明书一本。
- 所订购的规格是否与铭牌相符合（使用电压及 **KVA** 数）。
- 内部装配的零件，配线及电路板是否异常。
- 各端子部分紧锁，机器内是否有异物存在。
- 操作器按键是否正常。
- 附加配件的有无。
- 有无合格证。

(2)HLP 系列铭牌说明

MODE:	HLP A 07D5 43 B
INPUT:	3PH380V50Hz
OUTPUT:	3PH380V17.5A7.5KW
Freq Range:	0.1~400Hz
HAILI ELECTRONICS CO., LTD.	



二、安全使用注意事项

(1)送电前

！ 注意

- 所选用电源电压必须与变频器输入电压规格相同。

！ 注意


- **E** 端子必须单独接地，绝对不可接零线，否则极易引起变频器保护或故障。
- 电源与变频器之间请不要安装接触器，用来操作变频器的起动或停止，否则，会影响变频器的使用寿命。

~ 危险

- 主回路端子配线必须正确，**R.S.T** 为电源输入端子，绝对不可与 **U.V.W** 混用，否则，则在送电时，将造成变频器的损坏。

！ 注意

- 搬运变频器时，请勿直接提取前盖，应由变频器底座搬运，以防前盖脱落，避免变频器掉落，造成人员受伤或变频器损坏。
- 请将变频器安装于金属类等不燃材料上，以防止发生火灾。
- 请选择安全的区域来安装变频调速器，防止高温及日光直接照射，避免湿气和水滴。
- 请防止小孩或无关人员接近变频调速器。
- 本变频器只能用在本公司所认可的场合，未经认可的使用环境可能导致火灾、气爆、感电等事故。
- 若多台变频器安装在同一控制柜内，请外加散热风扇，使箱内温度低于 40℃，以防止过热或火灾等发生。
- 请确认关断电源后，再拆卸或装入操作键盘，并固定前盖，以免接触不良，造成操作器故障或不显示。



- 请不要把变频器安装在含有爆炸性气体的环境里，否则有引发爆炸的危险。

- 在海拔超过 1000 米的地区，变频器散热效果变差，请降档使用。

- 输出侧请不要安装接触器及有关电容或压敏电阻，否则会引进变频器故障及器件损坏。

输出侧请不要安装空开和接触器等开关器件，如果由于工艺及其他方面需要必须安装，则必须保证开关

二、安全使用注意事项

动作时变频器无输出，另外，输出侧严禁安装有改善功率因素的电容或防雷用压敏电阻，否则，会造成变频器故障，跳保护或元器件损坏，请拆除上图所示。

- 在变频器输入端接入接触器，控制变频器的起动或停止会影响变频器的寿命，一般要求通过 FOR 或 REV 端子来控制，在起、停较为频繁场所，应特别注意使用。
- 变频器电源，请使用独立电源，绝对避免与电焊机等强干扰设备共用同一电源，否则会引起变频器保护或变频器损坏。

(2)送电中

~ 危险

- 送电中绝不可插拔变频器上之连接器（CONNECTOR）以避免控制主板因插拔所产生之突波进入，造成变频器损坏。
- 送电前请盖好盖板，以防触电，造成人身伤害。

(3)运转中

~ 危险

- 变频器运转中严禁将马达机组投入或切离，否则会造成变频器过电流跳脱，甚至将变频器主回路烧毁。

~ 危险

- 变频器送电中请勿取下前盖，以防止感电受伤。
- 在开启故障再启动之功能时，马达在运转停止后会自动再启动，请勿靠近机器，以免发生意外。
- 停止开关的功能须设定才有效，与紧急停止开关的用法不同，请注意使用。

！ 注意

- 散热座，刹车电阻等发热元件请勿触摸，以防止烫伤。
- 变频器可以很容易从低速到高速运转，请确认马达与机械的速度容许范围。
- 变频器运转中请勿检查电路板上的信号，以免发生危险。
- 变频器于出厂时均已调整设定，请不要任意加以调整，按所需功能适当调整。
- 变频器超过 50Hz 以上频率运行时，请务必考虑振动、噪音、电机轴承及机械装置所允许的速度范围。

三、产品标准规格

三、产品标准规格

(1)产品个别规格

型 号	输 入 电 压	功 率 (KW)	驱动器 容量(KVA)	输 出 电 流 (A)	适 用 电 机 (KW)
HLPAA00D423B	单三相 220V 50Hz	0.4	1.0	2.5	0.4
HLPAA0D7523B	单三相 220V 50Hz	0.75	2.0	5.0	0.75
HLPAA01D523B	单三相 220V 50Hz	1.5	2.8	7.0	1.5
HLPAA02D223B	单三相 220V 50Hz	2.2	4.0	10	2.2
HLPAA0D7543B	3 Φ 380V 50Hz	0.75	2.2	2.7	0.75
HLPAA01D543B	3 Φ 380V 50Hz	1.5	3.2	4.0	1.5
HLPAA02D243B	3 Φ 380V 50Hz	2.2	4.0	5.0	2.2
HLPAA03D743B	3 Φ 380V 50Hz	3.7	6.8	8.5	3.7
HLPAA05D543B	3 Φ 380V 50Hz	5.5	10	12.5	5.5
HLPAA07D543B	3 Φ 380V 50Hz	7.5	14	17.5	7.5
HLPAA001143B	3 Φ 380V 50Hz	11	19	24	11
HLPAA001543B	3 Φ 380V 50Hz	15	26	33	15
HLPAA18D543B	3 Φ 380V 50Hz	18.5	32	40	18.5
HLPAA002243B	3 Φ 380V 50Hz	22	37	47	22
HLPAA003043B	3 Φ 380V 50Hz	30	52	65	30
HLPAA003743B	3 Φ 380V 50Hz	37	64	80	37
HLPAA004543B	3 Φ 380V 50Hz	45	72	91	45
HLPAA005543B	3 Φ 380V 50Hz	55	84	110	55
HLPAA007543B	3 Φ 380V 50Hz	75	116	152	75
HLPAA009043B	3 Φ 380V 50Hz	90	134	176	90
HLPAA011043B	3 Φ 380V 50Hz	110	160	210	110
HLPAA013243B	3 Φ 380V 50Hz	132	193	253	132
HLPAA016043B	3 Φ 380V 50Hz	160	230	304	160
HLPAA020043B	3 Φ 380V 50Hz	200	290	380	200
HLPAA022043B	3 Φ 380V 50Hz	220	325	426	220
HLPAA025043B	3 Φ 380V 50Hz	250	381	500	250
HLPAA028043B	3 Φ 380V 50Hz	280	427	560	280
HLPAA031543B	3 Φ 380V 50Hz	315	460	605	315

三、产品标准规格

(2)产品通用规格

项目名称		HLP-A
控制方式		SPWM
输入电源		380V 电源：330~440V；220V 电源：170~240
五位数码显示及状态指示灯		显示频率、电流、转速、电压、计数器、温度、正反转状态、故障等。
通信控制		RS-485
操作温度		-10~40℃
湿度		0~95%相对湿度（不结露）
振动		0.5G 以下
频率控制	范围	0.10~400.00Hz
	精度	数字式：0.01%（-10~40℃）；模拟式：0.1%（25±10℃）
	设定解析度	数字式：0.01Hz；模拟式：最大操作频率的 1%
	输出解析度	0.01Hz
	键盘设定方式	可直接以   设定
	模拟设定方式	外部电压 0-5V，0-10V，4—20mA，0—20mA。
	其它功能	频率下限，启动频率，停车频率、三个跳跃频率可分别设定
一般控制	加减速控制	4 段加减速时间（0.1-6500 秒）任意选择
	V/F 曲线	可任意设定 V/F 曲线
	转矩控制	可设定转矩提升，最大 10.0%启动转矩在 1.0Hz 时可达 150%
	多功能输入端	6 个多功能输入端，实现 8 段速控制，程序运行，4 段加减速切换，UP、DOWN 机能、计数器，外部急停等功能
	多功能输出端	有 5 个多功能输出端，实现运转中、零速、计数器、外部异常、程序运行等指示及报警
	其它功能	自动电压稳压（AVR）、减速停止或自由停止、直流刹车，自动复位再起动，频率跟踪，PLC 程序控制、横动控制、载波可调，最高达 20KHz 等
保护功能	过载保护	电子电驿保护马达驱动器（恒转矩 150%/1 分钟，风机类 120%/1 分钟）
	FUSE 熔断保护	FUSE 熔断，马达停止
	过电压	220V 线：直流电压>400V；380V 线：直流电压>800V
	不足电压	220V 线：直流电压<200V；380V 线：直流电压<400V
	瞬间停电再起动	瞬停后可以频率跟踪方式再起动
	失速防止	加/减速运转中失速防止
	输出端短路	电子线路保护
	其它功能	散热片过热保护，反转限制，开机后直接起动及故障复归之功能，参数锁定等。

四、储存与安装

(1) 储存

本产品在安装之前必须放置于包装箱内，若暂不使用，储存时请注意下列几项：

- 必须置于无尘垢，干燥的位置；
- 储存环境温度-20℃到+65℃范围内；
- 储存环境相对湿度在 0%到 95%范围内，且无结露；
- 储存环境中不含腐蚀性气、液体；
- 最好放置于架子上，并适当包装存放。
- 变频器最好不要长时间存放，长时间存放会导致电解电容的劣化，如需长期存放，必须保证在 1 年内通电一次，通电时间至少 5 小时以上，输入时电压必须用调压器缓缓升高至额定电压值。

(2) 安装场所与环境


请将变频器安装于下列场所：

- 周围温度：-5℃~40℃且通风情况良好；
- 无滴水及湿气低的场所；
- 无日光照射，高温及严重落尘的场所；
- 无腐蚀性气体及液体的场所；
- 较少尘埃，油气及金属粉屑的场所；
- 无振动及保养、检查容易的场所；
- 无电磁杂讯干扰的场所；

注意：安装场所的环境，将影响变频器使用寿命。


(3) 安装空间与方向

- 为了冷却及维护方便起见，变频器周围需留有足够的空间。如图所示：
- 为使冷却效果良好，必须将变频器垂直安装，并保证空气流通顺畅。
- 安装如果有不牢的情形，在变频器底座下置一平板后再安装，安装在松脱的平面上，应力可能会造成主回路零件损坏，因而损坏变频器；
- 安装的壁面，应使用铁板等不燃性材料。
- 多台变频器安装于同一柜子里，采用上下安装时在注意间距的同时，请在中间加用导流隔板。如图所示：



五、配线

(1)主回路配线示意图



电源：请注意电压等级是否一致，以免损坏变频器。

无熔丝开关：请参考相应表格。

漏电开关：请使用具有防高次谐波的漏电开关。

电磁接触器：

注意：请不要将电磁接触器作为变频器的电源开关。

交流电抗器：当输出容量大于 1000KVA 时，建议加装一交流电抗器，以改善功率因素。

变频器：

- 请务必正确接好变频器主回路线和控制信号线。
- 请务必正确设定好变频器参数。

五、配线

(2)接线端子说明

①接线端子排列

HLP A00D423B~HLP A02D223B

HLP A0D7543B~HLP 03D743B

E	R	S	T	U	V	W	P	Pr

HLP A05D543B~HLP A07D543B

E	R	S	T	U	V	W	N	P	Pr

HLP A001143B~HLP A003043B

R	S	T	E	P	N	U	V	W

HLP A003743B~HLP A016043B

R	S	T	E	P	Pr	N	U	V	W

②控制端子排列

HLP A00D423B~HLP A02D223B

HLP A0D7543B~HLP A02D243B

FA	FB	FC		EV	SPL	SPM	SPH	RST	DCM	REV	FOR	
KA	KB			UPF	DRV	+10	VI	AI	ACM	AM	RS+	RS-

HLP A 05D543B~HLP A 03154B

FA	FB	FC	KA	KB	EV	UPF	DRV	DCM	SPL	SPM
----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

SPH	RST	REV	FOR	+10	VI	AI	ACM	AM	RS+	RS-
-----	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	----	-----	-----

HLP A0200~HLP A0315

P	Pr	N	R	S	T	E	U	V	W

五、配线

③主回路端子说明

端子记号	内 容 说 明
R.S.T	电源输入端（220V 级机种，单、三相共用，单相任选二个端子接入）
U.V.W	变频器输出端
P.Pr	制动电阻连接端
P ₁ P	直流电抗器连接端（使用直流电抗器时请拆除短接片）
P.N	外部制动组件连接端
E	接地端子，按电工法规 220V 第三种接地，380V 特种接地

④控制端子说明



端子记号	内容说明	出厂设定
FOR	多功能输入一	出厂设定为正转
REV	多功能输入二	出厂设定为反转
RST	多功能输入三	出厂设定为复位
SPH	多功能输入四	出厂设定为高速
SPM	多功能输入五	出厂设定为中速
SPL	多功能输入六	出厂设定为低速
DCM	数位控制信号共同端，+12V 电源（EV、IPV、P24）地端	
EV（IPV）	+12V 电源	最大输出电流 200mA
P24	+24V 电源	最大输出电流 200mA
+10	速度设定用电源	+10V
VI	模拟电压频率指令	0~+10V 对应最高操作频率
AI	模拟电流频率指令	4~20mA 对应最高操作频率
ACM	模拟控制信号共同端	
DRV	多功能输出端子一（光耦合）	DC24V/100mA
UPF	多功能输出端子二（光耦合）	
FA（EFA）、 FB（EFB）、 FC（EFC）	多功能输出端子三（常开/常闭）	3A/250V
KA（EKA）、 KB（EKB）	多功能输出端子四（常开）	3A/250V
AM	数位频率输出端子	0~10V
RS+ RS-	RS—485 通讯口	


五、配线

(3)基本配线图

变频器配线部分，分为主回路及控制回路。用户可将外壳的盖子掀开，此时可看到主回路端子及控制回路端子，用户必须依照下列之配线回路准确连接。

下图为 HLP—A 出厂时的标准配线图





(4)配线注意事项

①主回路配线

- 配线时，配线线径规格的选定，请依照电工法规的规定施行配线，以确保安全。
- 电源配线最好请使用隔离线或线管，并将隔离层或线管两端接地；
- 请务必在电源与输入端子（R.S.T）之间装空气断路器 NFB。
（如使用漏电开关时，请使用带高频对策的断路器。）
- 请勿将交流电源接至变频器输出端（U.V.W）；
- 输出配线不可碰触到变频器外壳金属部分，否则可能造成接地短路。
- 变频器的输出端不可使用移相电容器、LC、RC 杂讯滤波器等元件。
- 变频器主回路配线必须远离其它控制设备。
- 当变频器与电动机之间的配线超过 15 米（220V 系列），（380V 级 30 米）时，在马达的线圈内部将产生很高的 dV/dT ，这对马达的层间绝缘将产生破坏，请改用变频器专用的交流马达或加装电抗器于变频器侧。
- 变频器与电机间距离较长时，请降低载波频率，因载波较大，其电缆上的高次谐波漏电流较大，漏电流会对变频器及其他设备产生不利影响。

五、配线

空气断路器容量和主回路导线截面面积

型 号	空气开关 (A)	输入导线 mm^2	输出导线 mm^2	控制线 mm^2	端子
HLP A00D423B	16	2.5	2.5	1	M4
HLP A0D7523B	16	2.5	2.5	1	M4
HLP A01D523B	32	2.5	2.5	1	M4
HLP A02D223B	32	4	4	1	M4
HLP A0D7543B	16	2.5	2.5	1	M4
HLP A01D543B	16	2.5	2.5	1	M4
HLP A02D243B	16	2.5	2.5	1	M4
HLP A03D743B	16	2.5	2.5	1	M4
HLP A05D543B	32	4	4	1	M5
HLP A07D543B	40	6	6	1	M5
HLP A001143B	63	6	6	1	M6
HLP A18D543B	100	10	10	1	M6
HLP A002243B	100	16	16	1	M8
HLP A003043B	160	25	25	1	M8
HLP A003743B	160	25	25	1	M8
HLP A004543B	200	35	35	1	M10
HLP A005543B	200	35	35	1	M10
HLP A007543B	250	70	70	1	M10
HLP A009043B	315	70	70	1	M10
HLP A011043B	400	95	95	1	M12
HLP A013243B	400	150	150	1	M12
HLP A016043B	630	185	185	1	M12
HLP A020043B	630	240	240	1	M16
HLP A022043B	800	150×2	150×2	1	M16
HLP A025043B	800	150×2	150×2	1	M16
HLP A028043B	800	150×2	150×2	1	M16
HLP A031543B	800	185×2	185×2	1	M16


表中参数仅供参考，不作为标准。

②控制回路配线（信号线）


- 信号线不可与主回路配线置于同一线槽中，否则可能会产生干扰。
- 信号线的电源线种类应为屏蔽线，尺寸为 $0.5\text{—}2\text{mm}^2$ 。
- 根据需要正确使用控制板上的控制端子。

③接地线


- 接地线端子 **E** 请正确接地
220V 级：第三种接地（接地电阻 100Ω 以下）
380V 级：特别第三种接地（接地电阻 10Ω 以下）
- 接地线的使用，请依照电气设备技术基本长度与尺寸使用；
- 绝对避免与电焊机，动力机械等大电力设备共用接地极，接地线应尽量远离大电力设备动力线；
- 多台变频器之接地配线方式，请以下图（1）或（2）方式使用，避免造成（3）之回路。
- 接地配线必须愈短愈好。



(1) 良





(2) 良



(3) 不良

六、数位操作器说明

(1)数位操作器说明



指示燈說明

①指示燈狀態說明

指示燈	狀態	說明
FOR	亮	表示馬達處於正轉狀態
REV	亮	表示馬達處於反轉狀態
HZ	亮	顯示設定頻率或輸出頻率
A	亮	顯示輸出電流狀態
ROTT	亮	顯示馬達轉速狀態
HZ A	亮	顯示直流電壓
A ROTT	亮	顯示交流電壓
HZ ROTT	亮	顯示計數值
HZ A ROTT	亮	顯示變頻器溫度

②顯示項目說明

顯示項目	指示燈狀態	說明
50.00	H Z A R/min 亮 亮 亮	表示現在輸出頻率為50.00Hz
50.00	H Z A R/min 亮 亮 亮	表示現在設定的頻率為50.0Hz
003.0	H Z A R/min 亮 亮 亮	表示現在輸出電流為3.0A
1440	H Z A R/min 亮 亮 亮	表示現在輸出轉速為1440r/min
510.1	H Z A R/min 亮 亮 亮	表示現在直流電壓為510.0V
380.0	H Z A R/min 亮 亮 亮	表示現在交流電壓為380.0V
35.0	H Z A R/min 亮 亮 亮	表示現在直流電壓為35.0℃
105	H Z A R/min 亮 亮 亮	表示現在計數器值為105
50.0	H Z A R/min 亮 亮 亮	表示現在變頻器溫度為50.0%
48.0	H Z A R/min 亮 亮 亮	表示現在PID目標值為48.0%
12	H Z A R/min 亮 亮 亮	表示現在PTD反饋值為12小時
108	H Z A R/min 亮 亮 亮	表示變頻器總共運行時間為108小時


六、数位操作器说明

(3)、操作范例说明

操作步骤	面板显示	指示灯	解释
上电、电源操作 ↓	Dsp2.0 闪烁 → Vr2.00 → 000.00	FOR HZ ☐ ☐	上电自检，显示版本号（闪烁），最后显示设定频率
PROG ↓	CD000	FOR HZ ☐ ☐	进入编程状态 显示功能 CD000
ENYER	000.00	FOR HZ ☐ ☐	显示 CD000 中内容
▲ ↓ ← ENTER ↓ PROG	50.00 END → 50.00 CD000 050.00	FOR HZ ☐ ☐ FOR HZ ☐ ☐	修改 CD000 中内容 确定修改数值 显示 END 50.00 CD001 退出编程状态
↓ RUN	50.00	FOR HZ ☐ ☐	显示运行、显示运行频率
↓ ← DISP	50.00 F 0.00 → F 5 0.00	FOR HZ ☐ ☐	监视画面切换，显示输出电流
↓ PROG	F 005.0	FOR HZ ☐ ☐	监视画面切换，显示输出电流
↓ ← DISP	01440	FOR A ☐ ☐	监视画面切换，显示转速
↓ PROG	F 50.00	FOR ROTT ☐ ☐	切换回主画面，显示设定频率
↓ F/R	F 50.00	FOR HZ ☐ ☐	正/反转切换，显示反转状态
↓ ▲	050.00	FOR HZ ☐ ☐	切换到频率可调状态
↓ ← ▲	050.00	FOR HZ ☐ ☐	调整设定频率，即 CD000 数值
↓ ENTER	030.00	FOR HZ ☐ ☐	确定修改值，作数值写入 CD000 中
↓ STOP	F 50.00	FOR HZ ☐ ☐	停机

注：(1)☐表示闪烁，☐表示亮
(2)OP-AB01、OP-AB02 中，ENTER 与 SET 键功能相同
PROG 与 FUNC 键功能相同
(3)监控 AC、DC、T 等项，通过参数设定后，方可切换显示。
(4)断电后，再复电，变频器经自检后，显示断电前画面。

(4)面板型号说明



说明：①A 系列 B 版本机器键盘为 OP-AB01
②A 系列 C 版本机器键盘为 OP-AC01
③A 系列 B 版本机器键盘为 OP-AB02
④OP-AB01 与 OP-AB02 可以互换

七、试运行

(1)运行前的重点检查

- 是否接错线？尤其应检查一下电源是否误接在 U.V.W 端子上；
请务必注意：电源应由 R.S.T 端子输入。
- 在变频器基板上及配线端子上是否残留有易引起短路的金属屑或导线；
- 螺丝是否紧锁、接插件是否松动？
- 输出部分是否发生短路或接地故障。

(2) 试运行方法

由于 HLP 系列变频器的控制方法在出厂前已设定为操作器操作方式，故试运行时，可以用操作键盘来进行。一般试运行可以以 5.00 Hz 来进行。

操 作 步 骤	面 板 显 示	指 示 灯	解 释
上 电 ↓	disp1.1→ Vr2.0 000.00	FOR HZ φ □	上电自检，显示版本号， 最后显示设定频率
△	000.00	FOR HZ φ □	切换到面板频率可调状态
↓ ← △	050.00	FOR HZ φ □	改变设定频率， 即 CD000 数值
↓ ENTER	50.00	FOR HZ φ □	确定修改值
↓ RUN	50.00	FOR HZ □ □	运行在 50Hz
↓ STOP	50.00	FOR HZ φ □	停机

注：□表示指示灯亮，φ表示指示灯闪烁

八、功能一览表

八、功能一览表

参数功能一览表（一）

分类	功能码	功 能	设定范围及功能说明	出厂值
基 本 参 数	CD000	主频率设定	0.00~400.00 Hz	0.00
	CD001	最大输出电压	0.1V—*	220/380
	CD002	基准频率设定	0.01~400.00 Hz	50.00
	CD003	中间频率时电压	0.1V—*	*
	CD004	中间频率设定	0.01~400.00 Hz	2.50
	CD005	最低频率时电压	0.1~50.0V	*
	CD006	最低频率设定	0.01~20.00 Hz	0.50
	CD007	最高操作频率	50.00~400.00 Hz	50.00
	CD008	频率上限	0.01~400.00 Hz	50.00
	CD009	频率下限	0.00~400.00 Hz	0.00
	CD010	参数锁定	0: 无效 1: 有效	0
	CD011	参数重置	00~10 08: 恢复出厂值, 其余无功能	00
	CD012	第一加速时间	0.1~6500.0S	*
	CD013	第一减速时间	0.1~6500.0S	*
	CD014	第二加速时间	0.1~6500.0S	*
	CD015	第二减速时间	0.1~6500.0S	*
	CD016	第三加速时间	0.1~6500.0S	*
	CD017	第三减速时间	0.1~6500.0S	*
	CD018	第四加速时间	0.1~6500.0S	*
	CD019	第四减速时间	0.1~6500.0S	*
	CD020 ∫ CD030	保留		
应 用 参 数	CD031	启动方式选择	0: 由启动频率开始起动 1: 频率跟踪起动	0
	CD032	停车方式选择	0: 减速停止 1: 自由运转停止	0
	CD033	运行指令来源	0: 操作器 1: 外部端子 2: 通讯口	0
	CD034	运行频率来源	0: 操作器 1: 外部端子 2: 通讯口	0
	CD035	载波频率	0~15	*
	CD036	点动频率	0.00~400.00 Hz	5.00
	CD037	正反转选择	0: 反转禁止 1: 反转有效	1

八、功能一览表

参数功能一览表（二）

分类	功能码	功能	设定范围及功能说明	出厂值
应用参数	CD038	停止键有无效	0: STOP 无效 1: STOP 有效	1
	CD039	S 曲线设定	0~6500S	0
	CD040	保留		
	CD041	启动频率	01~10.0 Hz	0.5
	CD042	停车频率	0.1~10.0 Hz	0.5
	CD043	转矩补偿	20.0%	2.0%
	CD044	跳跃频率一	0.00~400.00 Hz	0.00
	CD045	跳跃频率二	0.00~400.00 Hz	0.00
	CD046	跳跃频率三	0.00~400.00 Hz	0.00
	CD047	跳跃频率范围	0.00~2.00 Hz	0.5
	CD048	定时器一时间设定	0~10.0	0.01
	CD049	定时器二时间设定	0~100	0.01
输入输出端子	CD050	多功能输入一 (FOR 端子)	0 无效 1 运转 2 正转 3 反转 4 停止 5 正/反转 6 寸动 7 寸动正转 8 寸动反转 9 紧停 10 复位 11 保留 12 散热器或电机过热 13 定时器一 14 定时器二 15 保留 16 保留 17 高速 18 中速 19 低速 20 多段速一 21 多段速二 22 多段速三 23 加减速选择一 24 加减速选择二 25up 功能 26down 功能 27 计数器脉冲 28 计数器复位	02
	CD051	多功能输入二 (REV 端子)		03
	CD052	多功能输入三 (RST 端子)		10
	CD053	多功能输入四 (SPH 端子)		17
	CD054	多功能输入五 (SPM 端子)		18
	CD055	多功能输入六 (SPL 端子)		19
	CD056	多功能输出一 (DRV 端子)	0 无效 1 运行中 2 故障指示 3 零速 4 制动指示 5 设定频率到达 6 任意频率一到达 7 任意频率二到达 8 加速中 9 减速中 10 变频器过载报警 11 电机过载报警 12 过转矩报警 13 低压报警 14 阶段完成指示 15 过程完成指示 16 计数器到达 17 中间计数器到达 18 外控定时器一到达 19 外控定时器二到达 204~20mA 断线 25 辅泵一 26 辅泵二 30 风扇动作 32 制动电阻动作	01
	CD057	多功能输出二 (UPF 端子)		05
	CD058	多功能输出三 (FA、FB、FC 端子)		02
	CD059	多功能输出四 (KA、KB 端子)	数位频率信号输出端	00
	CD060	多功能输出五 (AM 端子)		0
	CD061	频率一致一		0.00

八、功能一览表

参数、功能一览表（三）

分类	功能码	功能	设定范围及功能说明	出厂值
	CD062	频率一致二	0.00~400.00 Hz	0.00
	CD063	频率一致范围	0.10~10.00 Hz	0.50
	CD064	计数值设定	00~65500	00
输入、输出端子	CD065	模拟量输入选择	0: 0~10V 1: 0~5V 2: 0~20mA 3: 4~20mA	0
	CD066	模拟量低端频率	0.00~400.00 Hz	0
	CD067	低端频率偏压方向	0: 正方向 1: 负方向	0
	CD068	模拟量高端频率	0.00~400.00 Hz	50.00
	CD069	高端频率偏压方向	0: 正方向 1: 负方向	0
	CD070	模拟量负偏压可反转	0: 不可 1: 可反转	0
	CD071	AM 类比输出增益	0.0~100.0%	100
	CD072	UP.DOWN 功能选择	0: 不记忆力 1: 记忆	0
	CD073	UP.DOWN 速度选择	0: 0.01Hz 1: 0.1Hz	0
	CD074	模拟量滤波常数	0~50	20
	CD075	中间计数器设置	0~65500	0
多段速及简易 PLC	CD076	PLC 运转选择	0: 普通运行 1: 外控四段速 2: 外控多段速 3: 扰动 4: 内控多段速	0
	CD077	AuToPLC 选择	0: 运转一周后停止 1: 循环运行 2: 自动运行 (STOP 间隔) 一周后停止 3: 自动运行 (STOP 间隔) 循环运行	0
	CD078	PLC 运转方向	0~255 (0: 正转 1: 反转)	0
	CD079	PLC 加减速时间	0~65535	0
	CD080	第二频率设定	0.00~400.00 Hz	15.00
	CD081	第三频率设定	0.00~400.00 Hz	20.00
	CD082	第四频率设定	0.00~400.00 Hz	25.00
	CD083	第五频率设定	0.00~400.00 Hz	3000
	CD084	第六频率设定	0.00~400.00 Hz	35.00
	CD085	第七频率设定	0.00~400.00 Hz	40.00
	CD086	第八频率设定	0.00~400.00 Hz	0.50

八、功能一览表

参数、功能一览表（四）				
分类	功能码	功 能	设定范围及功能说明	出厂值
多段速及简易PLC	CD087	定时器一	0.0~6500.0S	10.0
	CD088	定时器二	0.0~6500.0S	10.0
	CD089	定时器三	0.0~6500.0S	0.0
	CD090	定时器四	0.0~6500.0S	0.0
	CD091	定时器五	0.0~6500.0S	0.0
	CD092	定时器六	0.0~6500.0S	0.0
	CD093	定时器七	0.0~6500.0S	0.0
	CD094	定时器八	0.0~6500.0S	0.0
	CD095 ∫ CD109	保留		
	CD110	辅泵个数	0~2	0
	CD111	辅泵连续时间	1~9000min	60
	CD112	辅泵互锁时间	1~250S	5S
	CD113	高速运行时间	1~250S	60S
	CD114	低速运行时间	1~250S	60S
	CD115	停机压力准位	1~150%	95%
	CD116	停机准位连续时间	1~250S	30S
	CD117	唤醒准位	1~150%	80%
	CD118	睡眠频率	0.00~400.0	20.00
	CD119	睡眠频率连续时间	1~250S	20S
保护功能参数	CD120	过压失速防止选择	0: 无效 1: 有效	0
	CD121	加速中失速防止准位	0~200%	150
	CD122	恒速中失速防止准位	0~200%	0
	CD123	减速中失速防止准位	0~200%	150
	CD124	过转矩检出方式选择	0~3	0
保护功能参数	CD125	过转矩检测准位	0~200%	0
	CD126	过转矩检测时间	0.1~20.0S	1.0
	CD127	恒速中失速防止时减速时间		5.0
	CD128	故障重启时间		1.0
	CD129	频率跟踪时电压上升时间		0.5
马达功能参数	CD130	马达额定电压	按马达铭牌设定	*
	CD131	马达额定电流	按马达铭牌设定	*
	CD132	马达极数	02—10	04
	CD133	马达额定转速	0—9999	1440

八、功能一览表

功能、参数一览表（五）

分类	功能码	功 能	设定范围及功能说明	出厂值
	CD134	马达无载电流	0~99	40
	CD135	马达转差补偿	0.0~10.0	0.0
	CD136 ∫ CD139	保留		
特殊 功能 参数	CD140	直流制动准位	0.0~20.0%	2.0
	CD141	启动时直流制动时间	0.0~25.0S	0.0
	CD142	停止时直流制动时间	0.0~25.0S	0.0
	CD143	频率跟踪时间	0.0~20.0S	5.0
	CD144	频率跟踪电流准位	0~200%	150
	CD145	瞬停再起动力选择	0: 无效 1: 频率跟踪	0
	CD146	允许停电时间	0.1~5.0S	0.5
	CD147	异常再起动力次数	0—10	00
	CD148	自动稳压功能	0: 无效 1: 有效	1
	CD149	自动省能源	0~10%	0
	CD150	比例常数 P	0.0~1000.00%	100%
	CD151	积分时间 I	0.1~3600.00S	5.0
	CD152	微分时间 D	0.01~10.00S	0
	CD153	目标值	0.0~100.0%	0
	CD154	目标值选择	0: 操作器给定 1: 外部端子（0~10V）给定	0
	CD155	PID 上限	0~100%	100%
	CD156	PID 下限	0~100%	0%
	CD157 ∫ CD159	保留		
通讯 功能	CD160	通讯位址	0~250	0
	CD161	通讯传送速度	0~3	1
	CD162	通讯资料方式	0~5	0
	CD163 ∫ CD166	保留		
监视 参数	CD168	显示内容选择	0-15	00
	CD169	变频器电压等级	按机种设定	*
	CD170	变频器额定电流	按机种设定	*
	CD171	软体版本号		*

九、功能说明

功能、参数一览表（六）

分类	功能码	功 能	设定范围及功能说明	出厂值
监视参数	CD172	故障记录 1	注：——表示无故障记录。	——
	CD173	故障记录 2		——
	CD174	故障记录 3		——
	CD175	故障记录 4		——
	CD176	故障清除	00—10 （01 为故障清除）	00
工厂设定参数	CD177	变频器类型	0：恒转矩 1：风机水泵	0
	CD178	变频器频率标准	0：50Hz 1：60Hz	0
	CD179	变频器出厂日期	工厂设定	*
	CD180	出厂序号		*
	CD181 ∫ CD250	保留		

九、功能说明

CD000 主频率设定	**
设定范围：0.00—400.00 Hz	单位：0.01 Hz 出厂值：0.00

在运转频率来源设定为面板操作情况下，频率以 CD000 设定值运行。在运行中可以用▲ ▼ 键来改变运转频率，在多段速运行中，主频率为第一段速频率。

在设定为外控多段速运行时，如果把 CD034 设定为 1，即外部端子给定时，则第一段速由外部端子模拟量给定。
主频率的设定受最大操作频率限制。
相关参数：CD034、CD076，该参数在运行中可调。

CD001 最大输出电压
设定范围：0.1—* 单位：0.1V 出厂值：220/380V

此设定值必须小于等于马达铭牌上额定值设定，380V 级出厂值为 380，220V 级出厂值为 220V。此参数的设定范围受变频器电压等级限制。在马达与变频器距离较远的场合，可适当提高该设定值，以补线阻压降。

CD002 基准频率设定
设定范围：0.01—400.00 Hz 单位：0.0HzV 出厂值：50.00

此设定必须根据马达铭牌上马达额定运转电压频率设定，一般情况下，请不要随意改变基准频率设定值，如果配用特殊马达，请根据电机参数特性适当设置，否则会引起设备损坏。

九、功能说明

CD003 中间电压设定

设定范围：0.1—500.0V

单位：0.1V

出厂值：*

此参数设定任意 V/F 曲线的中间电压值，此参数设定不当会引起电机过流或者转矩不足，甚至导致变频器跳脱。增大中间频率时电压可以增大输出转矩，同时输出电流也会增加，修改该参数时，请注意监视输出电流，以防止变频器过流跳脱。

220V 级变频器出厂值为 15，380V 级变频器出厂值为 27.5。

中间电压设定值受最高电压设定值限制，当中间频率时电压增大到某一数值时，转矩补偿会失去效用，调整该参数时，应根据机械负载，变频器输出电流由小到大慢慢增加，直至满足启动要求即可，不要轻易大幅度提升，否则可能出现变频器跳脱或设备损坏。

CD004 中间频率设定

设定范围：0.01—400.00 Hz

单位：0.01 Hz

出厂值：2.50

此参数设定任意 V/F 曲线中的中间频率值。设定不当会引起变频器启动转矩不足或电机过流，甚至导致变频器跳脱。

中间频率设定值受基准频率设定值限制。

CD005 最低频率时电压

设定范围：0.1—50.0V

单位：0.1V

出厂值：8/13.5

此参数设定 V/F 曲线中的最低启动电压值。

230V 级变频器出厂值为 8，440V 级变频器出厂值为 13.5。

CD005 设定值受最高频率时电压限制。

CD006 最低频率设定

设定范围：0.1—20.00 Hz

单位：0.01 Hz

出厂值：0.50 Hz

此参数决定 V/F 曲线中最低启动频率值。

CD007 最高操作频率

设定范围：50.00—400.00 Hz


单位：0.01 Hz

出厂值：50.00

此参数决定变频器最高操作频率。

以下提供几种常用曲线及设定值，以供参考，具体曲线设定根据机械负载特性，具体设定。

九、功能说明




下图表中各种型号的 V/F 曲线具体出厂值：

型号	CD003	CD005	CD012	CD013	型号	CD003	CD005	CD012	CD013
A00D423B	19.0	9.5	5.0	5.0	A003043B	17.0	8.5	30.0	30.0
A007523B	19.0	9.5	0.8	0.8	A003743B	16.0	8.0	35.0	35.0
A01D523B	18.0	9	10.0	10.0	A004543B	16.0	8.0	40.0	40.0
A02D223B	17.0	8.5	10.0	10.0	A005543B	15.0	7.5	45.0	45.0
A03D723B	17.0	8.5	15.0	15.0	A007543B	15.0	7.5	50.0	50.0
A0D7543B	22.0	11.0	8.0	8.0	A009043B	14.0	7.0	75.0	75.0
A01D543B	22.0	11.0	10.0	10.0	A011043B	14.0	7.0	100.0	100.0
A02D243B	21.0	10.5	10.0	10.0	A013243B	13.0	6.5	150.0	150.0
A03D743B	21.0	10.5	15.0	15.0	A016043B	13.0	6.5	150.0	150.0
A05D543B	20.0	10.0	15.0	15.0	A020043B	12.0	6.0	200.0	200.0
A07D543B	20.0	10.0	20.0	20.0	A022043B	11.0	5.5	250.0	250.0
A001143B	19.0	9.5	20.0	20.0	A025043B	10.0	5.0	250.0	250.0
A001543B	19.0	9.5	20.0	20.0	A028043B	11.0	5.5	250.0	250.0
A18D543B	18.0	9.0	25.0	25.0	A031543B	10.0	5.0	250.0	250.0
A002243B	18.0	9.0	25.0	25.0					

九、功能说明

CD008 保留			
CD009	频率下限		**
	设定范围：0.00—400.00	单位：0.01 Hz	出厂值：0.00
频率下限主要防止现场人员的误操作，避免马达因运转频率过低可能产生的过热或其他机械故障等。			
频率下限的设定必须小于频率上限的设定值。			
CD010	参数锁定		**
	设定范围：0—1	单位：1	出厂值：0
0： 无效			
1： 有效 即参数锁定，除本参数外，其余参数不可修改。			
此参数可防止非维护人员误设定其他参数，参数锁定后，可由△、▽键改变运转频率。			
CD011	参数重置		
	设定范围：00—10	单位：1	出厂值：00
在参数值因故设置不当或不正常时，可将此参数设定为 08，恢复出厂值后，再重新设置，在参数锁定后（CD000=1 时），参数无法重置，需解锁后才可以重置。相关参数 CD010。			
CD012	第一加速时间		
	设定范围：0.1—6500.0S	单位：0.1S	出厂值：25.0
CD013	第一减速时间		
	设定范围：0.1—6500.0S	单位：0.1S	出厂值：25.0
CD014	第二加速时间		
	设定范围：0.1—6500.0S	单位：0.1S	出厂值：50.0
CD015	第二减速时间		
	设定范围：0.1—6500.0S	单位：0.1S	出厂值：50.0
CD016	第三加速时间		
	设定范围：0.1—6500.0S	单位：0.1S	出厂值：100.0
CD017	第三减速时间		
	设定范围：0.1—6500.0S	单位：0.1S	出厂值：100.0
CD018	第四加速时间		
	设定范围：0.1—6500.0S	单位：0.1S	出厂值：200.0
CD019	第四减速时间		
	设定范围：0.1—6500.0S	单位：0.1S	出厂值：200.0

加速时间是指变频器从 0Hz 加速到最大操作频率所需时间，见图中 t1，减速时间是指变频器从最大操作频率减速至 0Hz 所需时间，见图中 t2。



注意：Vr2.00 以前版本加减速时间是以 50Hz 为基准。

HPLA 系列变频器一共定义了四种加减速时间，第二加减速至第四加减速，用户可以根据需要，通过外部端子、加减速时间切换选择不同的加减速时间，在内控多段速运行中，可以通过简易 PLC 选择不同的加减速时间。

一般情况下，变频器默认第一加减速时间，第一加减速时间出厂参数按机型设定，相关出厂值见 CD006 说明中图表。

相关参数：CD050~CD055 CD078

CD020—CD030
工厂保留

CD031 启动方式选择			
设定范围：0—1	单位：1	出厂值：0	

启动方式可以设定为二种方式，以适应不同设备的需要。

0：由启动频率开始启动。


当 CD141 设定为 0 即启动时直流制动无效时，启动时由启动频率开始起动。
当 CD141 设定非零即启动时直流制动有效，启动时，先进行直流制动，然后由启动频率开始起动。

相关参数参见 CD040、CD140、CD141。

1：频率跟踪起动

此参数设定可用于大惯量负载的启动。启动时，变频器以设定频率开始向下作速度追寻，如有大惯量设备，再启动时，不需等设备完全停止，才能执行运行指令，可以作跟踪起动，节省时间。

注意：变频器以频率跟踪起动时，变频器是以设定频率向下作频率跟踪，并以最快速度进行跟踪，在起动时，电流可能会较大，出现过流或失速等现象，必须注意频率跟踪电流准位，一般情况下 CD144 调整为 100 左右，具体情况需根据机械惯量情况具体设定。



CD032 停止方式选择			
设定范围：0—1	单位：1	出厂值：0	
停车方式可以设定为二种方式，以适应不同的设备需要			
0：减速停止			
当 CD142 设定为 0 时，直流制动无效。直流制动无效时，变频器减速至停车频率，然后停止输出，马达以自由运转形式停车。当 CD142 设定为非零时，直流制动有效，变频器首先减速停车到停车频率，然后以直流制动形式停车。			
停止时直流制动通常用于高位停车或作定位控制。必须注意，频繁使用直流制动会引起马达过热。			
相关参数参见 CD042、CD140、CD142。			
1：自由运转停车			
变频器接到停止指令后，变频器立即停止输出，马达以自由运转形式停车。停车方式选择为自由运转停车时，直流制动无效。			
CD033 运行指令来源			
设定范围：0—2	单位：1	出厂值：0	
0：操作器操作			
运行指令由数位操作器给定。			
1：外部端子操作			
运转指令由外部端子给定。即多功能输入端子给定。			
2：通讯口操作			
运转指令由通讯口给定。			
CD034 运行频率来源			
设定范围：0—2	单位：1	出厂值：0	
0：选择操作器设定			
运转频率由数位操作器给定			
1：选择外部端子设定			
运转频率由外部端子输入的模拟信号控制，信号类型由 CD065 决定。相关参数参见 CD065-CD070。			
2：选择通讯口			
运转频率由串列通讯给定。			
CD035 载波频率（注：0—15 对应 0—20K Hz）			
设定范围：0—15	单位：1	出厂值：10	

九、功能说明

波频率对于马达的电磁噪音有一定的关系，同时载波频率的高低与变频器的发热量以及对环境的干扰有一定的关系。见下表：

载波频率	电磁噪声	发热量	对环境干扰
小 ↓ 大	大 ↓ 小	小 ↓ 大	小 ↓ 大

载波频率对应表

设定值	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
载波频率 KHz	0.7	1	1.5	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	15	17	20

由表中可知，载波高时，马达的电磁噪音越小，但对其他系统的干扰越强，变频器发热量越大。

在环境温度较高、遇机负载较重时，适当降低载波频率以改善变频器的热特性。

载波频率出厂值依机型设定，具体数据可见 CD006 说明中表格

CD036 点动频率
设定范围：0.00—400.00 单位：0.01 出厂值：5.00

此参数设定可实现试机中点动功能，点动操作只可通过外部端子实现，可由多机能输入端子设定。点动频率受最大频率和最小频率限制，在实现点动功能时，其他运行指令不接受，点动频率加速时间由第一加速时间决定，点动按钮放开后，变频器立即停止输出，实现点动功能时，请将相应多功能输入端子设定为 07 或 08。

点动功能仅在停机状态下才可执行，在运转中点动无效。相关参数参见 CD050-CD055。

CD037 正/反转选择
设定范围：0—1 单位：1 出厂值：1

- 0: 反转禁止
- 1: 反转有效

此参数设定适用于电机不可反转之场合，以防操作人员误操作。当反转禁止时，马达只能正转，不能反转。

CD038 停止键有效
设定范围：0—1 单位：1 出厂值：0


- 0: STOP 键无效
- 1: STOP 键有效

此参数仅在 CD033 设定为 1 或 2 时有效。

当控制方式为外部端子控制或通讯控制时，面板上的停止键可以选择是否有效，选择有效时，面板上停止键可以停止变频器，需要重新启动时，必须先解除运转信号，然后方可重新启动变频器。

CD039	S 曲线时间设定	单位: 1	出厂值: 1
设定范围: 0~6500S			

此参数可用来设定变频器在起动或停止时作无冲击性的缓启动或缓停止，启动 S 曲线，变频器会根据加减速时间作不同速度的加减速曲线。



当 CD039 设定为零时，S 曲线无效，即以直线加减速，在不考虑失速情况下，实际加减速时间=（CD012+CD039）/2
该参数需在 CD012<CD039 时有效

CD040	工厂保留
-------	------

CD041	启动频率	单位: 0.1Hz	出厂值: 0.5
设定范围: 0.1—10.0 Hz			

启动频率是变频器启动时的初始频率，如启动频率设定为 4.0Hz 时，变频器以 4.0Hz 起动之后，运转于 4.0Hz 至最大操作频率之间，实际最高运转频率受频率上限限制。

相关参数：CD031、CD140、CD141

CD042	停车频率	单位: 0.1Hz	出厂值: 0.5
设定范围: 0.1—10.0 Hz			


变频器停车时频率降至停车频率，变频器停止输出或开始直流制动停车。

当 CD142=0 时，停车时直流制动无效，变频器停止输出。当 CD142 设定为有效时，变频器以直流制动停车。

相关说明见 CD032、CD140、CD142。


CD043	转矩补偿	单位: 0.1%	出厂值: 2.0
设定范围: 0.1—20.0%			

此参数可以设定变频器在运转时自动输出额外的电压，以得到较高的转矩，可以补偿电机在低频时转矩不足现象。转矩补偿不宜过大，应根据实际情况，从小到大慢慢向上设定。补偿不足，会造成电机在低频下转矩不足，补偿过大，会造成转矩过大，对机械有所冲击，严重时会引起变频器跳脱。



九、功能说明


CD044	跳跃频率一		
CD045	跳跃频率二		
CD046	跳跃频率三		
	设定范围：0.00—400.00 Hz	单位：0.01Hz	出厂值：0.0
CD047	跳跃频率范围		
	设定范围：0.10—2.00 Hz	单位：0.01Hz	出厂值：0.5



为避开机械共振点，设此三个频率跳跃点，当 CD047=0 时，所有跳跃频率无效，实际跳跃频率范围为 CD047 的两倍。如上图所示

CD048	定时器一时间设定		
	设定范围：0~10.00	单位：1	出厂值：0.01
CD049	定时器二时间设定		
	设定范围：0~10.00	单位：1	出厂值：1

定时器一为 0.1S~10.0S 定时器，定时器二为 1S~100S 定时器，当多功能输入端子定时器开启闭合时，定时器开始计时，定时器到达时，对应多功能输出接点动作，定时器开启断开，多功能输出定时器时间到达复位。



九、功能说明


CD050	多功能输入端子一（FOR 端子功能）	出厂值	02
CD051	多功能输入端子二（REV 端子功能）	出厂值	03
CD052	多功能输入端子三（RST 端子功能）	出厂值	10
CD053	多功能输入端子四（SPH 端子功能）	出厂值	17
CD054	多功能输入端子五（SPM 端子功能）	出厂值	18
CD055	多功能输入端子六（SPL 端子功能）	出厂值	19
设定范围：00—32		单位：无	

00:	无效	端子设定为空端子，可防止误动作。
01:	RUN	运行，与其他端子结合，可组合成多种控制方式。
02:	FOR	正转
03:	REV	反转
04:	STOP	停止
05:	FOR/REV	正/反 切换
06:	JOG	点动
07:	点动正转	
08:	点动反转	
09:	急停	可接受外来的紧急停止或其它故障讯号
10:	RST	复位 故障排除后，可利用此端子进行重置。
11:	保留	
12:	散热器或电机过热	利用该接点，可以检测散热器或电机过热，保护电机和变频器。
13:	外控定时器 1 启动	该接点闭合，定时器启动，定时器开始计时，定时器到点时，对应多功能输出点动作
14:	外控定时器 2 启动	
15~16	保留	
17:	高速	由高速、中速、低速，可组成三种不同频率的运行模式，
18:	中速	高、中、低端子中，以高端信号优先，低、中、高速由第二
19:	低速	第三、第四频率决定。
20:	多段速一	由多段速一、二、三可组成七段速设定
21:	多段速二	
22:	多段速三	
23:	加减速选择一	变频器的加减速时间，可由此端子进行选择，共有 4 种加减速可供选择。
24:	加减速选择二	
25:	UP 功能	此端子开关动作时，变频器频率设定增加或减少一个单位，开关持续保持时，则频率将快速向上递增或向下递减，在电源中断，复电后，前频率不作记忆。
26:	DOWN	
27:	计数器:	此端子设定为计数器时，可以接受≤250 Hz 的脉冲信号，并进行计数


九、功能说明

28: 计数器复位	该接点动作会清除目前计数显示值，恢复“C00”并重新进行计数。
29: 牵伸启动	触发该接点，牵伸动作开始。
32: PID 有效	该接点闭合，PID 功能开启，PID 开启仅在运行中有效。

一、利用三个多功能端子组成三线制接法，实现正反转切换，广泛用于光电开关进行正反转切换场合。



二、利用 RUN、DCM、F/R 组成起动、停止、正反转切换。




三、加减速时间选择一、二说明

- ①此功能实现仅在 CD076 设定为 0、1、2 时有效，在扰动和内控多段速时无效。
- ②由任意二个多功能输入端子可组合成 4 种加减速供选择。
- ③相关多功能输入端设定为加减速选择一、二，以 SPH、SPM 端为例，设 SPH 端子 CD053 为 23，SPM 端子 CD054 为 24，则 SPH、SPM 端子此时为加减速时间选择一、二。

SPH 端子	SPM 端子	结果
OFF	OFF	第一加减速时间
ON	OFF	第二加减速时间
OFF	ON	第三加减速时间
ON	ON	第四加减速时间


四、高速、中速、低速三端子功能说明：



RUN	SPL 端子	SPM 端子	SPH 端子	结果
ON	OFF	OFF	OFF	主速、频率以 CD000 设定值运行
ON	ON	OFF	OFF	低速、频率以 CD080 设定值运行
ON	ON/OFF	ON	OFF	中速、频率以 CD081 设定值运行
ON	ON/OFF	ON/OFF	ON	高速、频率以 CD082 设定值运行

- 说明：
- (1) 此功能仅在 CD076 设定为 1 时即外控四段速时有效。
 - (2) 低速、中速、高速频率由第二频率、第三频率、第四频率决定。
 - (3) 加减速时间由：加减速选择端子决定。
 - (4) 当高、中、低都有信号输入时，以高、中、低顺序优先。

五：UP、DOWN 功能说明：




UP	DOWN	结果
ON	OFF	频率上升
OFF	ON	频率下降
ON	ON	频率不升不降

- 说明：（1）UP、DOWN 功能仅在运行频率来源选定为操作器操作时有效，即 CD034 为 0 时有效。
- （2）UP 端子闭合，变频器输出频率递增；
- （3）当 DOWN 端子闭合，变频器输出频率递减；
- （4）UP、DOWN 端子同时闭合时，频率不升、不降，视为无效；
- （5）频率达到最高操作频率时，运行频率不再上升；
- （6）频率下到最低频率或频率下限时，运行频率不再下降。
- （7）断电后，频率不记忆，记忆 CD000 设定值。
- （8）采用 UP、DOWN 功能时，面板上△▽键有效，改变数值后需按 SET 键确定后，变频器才能执行，同时该数值写入 CD000，断电后记忆该数值。
- （9）一直接压 UP 或 DOWN，频率将会快速上升或下降。
- （10）经 up 或 down 修改后数值，可通过 CD072 设定，确认记忆或不记忆，详见 CD072 说明。

六、多段速一、二、三功能说明

此项功能实现仅在 CD076 设定为 2 时有效，参见 CD076 说明。

七：计数器功能说明



- 说明：（1）触发信号宽度不得低于 2msec ($t1、t2 \geq 2\text{msec}$)；
- （2）计数值到达，对应多功能输出接点动作；
- （3）计数器经复位后，计数器才可重新计数。
- （4）计数器到达 65535 时不再计数。

九、功能说明

CD056	多功能输出一（DRV 端子功能）	出厂值	01
CD057	多功能输出二（UPF 端子功能）	出厂值	05
CD058	多功能输出三（FA、FB、FC 端子功能）	出厂值	02
CD059	多功能输出四（KA、KB 端子功能）	出厂值	00
设定范围：00—32 单位：无			

- 00: 无功能 设定端子为无功能状态，防止误动作产生
- 01: 运行中 当变频器有输出或运转指令输入时接点动作
- 02: 故障指示 当变频器检测到有异常情况时该接点动作
- 03: 零速 当变频器输出频率小于启动频率时此接点动作
- 04: 直流制动指示 当变频器处于直流制动状态时此接点动作
- 05: 设定频率到达 当变频器输出频率到达设定频率时此接点动作
- 06: 任意频率一到达 当变频器输出频率到达指定频率（CD061）时此接点动作。
- 07: 任意频率二到达 当变频器输出频率到达指定频率（CD062）时此接点动作。
- 08: 加速中 当变频器处于加速状态时此接点动作
- 09: 减速中 当变频器处于减速状态时此接点动作
- 10: 变频器过载报警 当变频器检测到过载时，此接点动作
- 11: 电机过载报警 当变频器检测到电机过载时，此接点动作
- 12: 过转矩报警 当变频器检测到过转矩发生时，此接点动作
- 13: 低电压报警 当变频器检测到低电压时此接点动作
- 14: 阶段完成 当变频器执行程式运行，每完成一阶段此接点动作，输出一脉冲。
- 15: 过程完成 当变频器执行程式运转时，完成所有阶段（即一周后），此接点动作，输出一脉冲。
- 16: 设定计数器到达 当变频器执行外部计数器时，若计数值等于设定值（CD064）时，此接点动作。
- 17: 中间计数器到达 当变频器执行外部计数器时，若计数值等于设定值（CD064）时，此接点动作。
- 18: 外控定时器 1 到达 当定时器到达设定值时，该接点动作
- 19: 外控定时器 2 到达
- 20: 4~20mA 断线 当 AI 输入信号断开时，该接点动作。
- 25: 辅泵 1 该接点控制辅泵的起动及停止，详见多泵运行说明。
- 26: 辅泵 2
- 27: 牵伸到达 当牵伸动作完成时，此接点动作，变频器停止时，此接点自动复位。
- 28: PID 反馈值过小报警 PID 反馈量小于下限时 CD156 设定值该接点动作
- 29: PID 反馈值过大报警 PID 反馈量大于上限值时 CD155 设定值该接点动作
- 30: 风扇动作 当变频器温度升高时或在运转中此触点动作。
- 31: 电磁继电器动作 当变频器无故障时，此触点动作。

九、功能说明

32: 制动电阻动作 当变频器运行并直流电压达到制动电压时，此触点动作。


CD060	多功能输出端 AM	**
设定范围 0—7	单位: 1	出厂值: 1

功能: 数位频率输出端子, 输出脉冲量 0~10V 模拟量, 结合 CD071, 可连接量程 10V 以下的相应仪表, 作外部监视使用。

- 0: 0~10V 模拟量输出, 对应输出频率, 0~10V 对 0~最高操作频率
- 1: 0~10V 模拟量输出, 对应输出电流, 0~10V 对应 0~变频器额定电流的 2 倍
- 2: 模拟量输出, 对应直线母线电压, 0~10V 对应 0~1000V
- 3: 模拟量输出, 对应输出交流电压, 0~10V 对应 0~510/255V
(注: 三相 380V 机种对应 510V, 单三相 220V 机种对应 255V)
- 4: 脉冲量输出, 与运行频率对应关系: 1 脉冲/Hz, (占容比 50%)
- 5: 脉冲量输出, 与运行频率对应关系: 2 脉冲/Hz, (占容比 50%)
- 6: 脉冲量输出, 与运行频率对应关系: 3 脉冲/Hz, (占容比 50%)
- 7: 脉冲量输出, 与运行频率对应关系: 6 脉冲/Hz, (占容比 50%)

CD061	频率一致一		
CD062	频率一致二		
	设定范围: 0.00—400.00 Hz	单位: 0.01 Hz	出厂值: 0.00
CD063	频率一致范围		
	设定范围: 0.00—2.00 Hz	单位: 0.01 Hz	出厂值: 0.50

当变频器处于多泵运行时, 此时, CD061 (一致频率 1) 作为高速频率使用, CD062 作为低速运行频率设定, 相应多功能接点, 定义改变。



九、功能说明

CD064	计数值设定	单位: 1	出厂值: 0	**
设定范围: 0—65500				

计数器可由多机能外部端子作为触发端，当计数值到达设定值 CD064 时，对应的多机能输出接点动作，经计数器清零之后，计数器复位，计数才能重新开始，触发信号可利用接近开关、光电开关等。

CD065	模拟量输入选择 设定范围：0—4	单位：1	出厂值：0
-------	---------------------	------	-------

0: 0~10V 1: 0~5V 2: 0~20mA 3: 0~10V 与 4~20mA 叠加

此参数设定可以满足不同的模拟输入信号。

当 CD065=4 时，输出频率=1/2 (U/U_{max}+I/I_{max}) × 50Hz

其中: U: 模拟量电压量 U_{max}: 最大模拟量电压量

I: 模拟量电流量 I_{max}: 最大模拟量电流量

如: 当模拟量分别输入为+10V 和 20mA 时，变频器输出频率为 50Hz。

CD066	模拟量低端频率		
	设定范围：0.00—400.00 Hz	单位：0.01 Hz	出厂值：0.00
CD067	低端频率偏压方向		
	设定范围：0—1	单位：1	出厂值：0

0: 正方向

1: 反方向

偏压方向是指正反转命令指令，正偏压指正转，负偏压指反转，详见 CD070 图示说明。

CD068	模拟量高端频率 设定范围：0.00—400.00 Hz	单位：0.01Hz	出厂值：50.00
CD069	高端频率偏压方向 设定范围：0—1	单位：1	出厂值：0

0: 正方向

1: 负方向

偏压方向是指正反转命令指令，正偏压指正转，负偏压指反转，详见 CD070 图示说明。


CD070	模拟量负偏压可反转		
	设定范围：0—1	单位：1	出厂值：0

0: 负偏压不可反转

1: 负偏压可以反转


此参数群可以用来设定外部模拟端子的量程及零点，可以组成任意曲线，控制马达运行。例：

九、功能说明




参数：CD066=50 CD067=1 CD068=50
CD069=0 CD070=1

说明：该曲线的应用可以很容易与其他结合做各种复杂的应用，在应用该种曲线时外部端子的正反转指令仍然有效，正反转切换时，曲线将反转。




参数：CD066=50 CD067=0 CD068=0
CD069=0 CD070=0

说明：该曲线是一种特殊的反斜率设定应用，在使用传感器做压力、温度等控制，当这种控制是压力大，输出信号大，而要求相对应变频器的指令是停止或减速时，这种曲线恰好满足要求。



参数：CD066=10 CD067=1 CD068=40
CD069=0 CD070=1

说明：该种用法较为广泛，用户可灵活应用。



参数：CD066=10 CD067=1 CD068=40
CD069=0 CD070=1

说明：该曲线是上图曲线的延伸，2V~10V（4.8mA~20mA）对应 0Hz~40HZ；0V~2V（4~4.8mA）信号无效，使用该种曲线可以避免杂讯的干扰，在恶劣环境中，请尽量避免使用1V以下的信号来设定变频器的运转频率。

CD071	类比输出增益
设定范围：0.0—100.0%	单位：0.1% 出厂值：100.0

此参数可以调整多功能输出端六输出电压值，以适应不同量程的频率表，并可利用此参数校正频率表，如外接一量程为 0~5V 的频率表，通过多功能端子显示运行频率，可通过该参数进行校准，CD071 设定为 50 即可。

CD072	up down 功能选择 设定范围：0~1	单位：1	出厂值：0
-------	--------------------------	------	-------

0: 不记忆 1: 记忆

通过该参数可以选择经 up、down 修改后的数值，停机后，是否记忆功能。记忆、不记忆是指在运行中用 up、down 修改参数后，机器停机又重新开机，开机后是否记忆前 up、down 修改数值，当 CD072 设定为 0 时，则不记忆修改后数值，设定为 1，则记忆修改后数值，开机后，记忆 CD000 设定的数值。

相关参数详见：CD050~CD055 说明。

CD073	Up down 速度选择 设定范围: 0~1	单位: 1	出厂值: 0
-------	---------------------------	-------	--------

0: 0.01Hz 最小上升/下降的速度单位为 0.01Hz

1: 0.1Hz 最小上升/下降速度为 0.1Hz

通过该参数可以调整, Up down 上升/下降的速度单位, 以适应各用户的需要。

CD074	模拟量滤波常数 设定范围: 0~50	单位: 1	出厂值: 20
-------	-----------------------	-------	---------

此参数设定与模拟量反应速度有关，CD074 设定越大，模拟量响应速度越慢。

CD075	中间计数器设置 设定范围：0~65500	单位：1	出厂值：0
-------	-------------------------	------	-------


参见 CD064 说明

CD076	PLC 运转选择 设定范围 0—5	单位: 1	出厂值: 0
-------	----------------------	-------	--------

0: 普通运行 即按普通控制方式运行

1: 外控四段速 (参见 CD050~CD055 高速、中速、低速三端子功能说明图示)

2: 外控多段速



多功能端子			结果
多段速一	多段速二	多段速三	
OFF	OFF	OFF	主频、频率由 CD000 决定
ON	OFF	OFF	段速一、频率由 CD080 决定
OFF	ON	OFF	段速二、频率由 CD081 决定
ON	ON	OFF	段速三、频率由 CD082 决定
OFF	OFF	ON	段速四、频率由 CD083 决定
ON	OFF	ON	段速五、频率由 CD084 决定
OFF	ON	ON	段速六、频率由 CD085 决定
ON	ON	ON	段速七、频率由 CD086 决定

说明：①外控八段速运行功能实现，多功能输入端子设定为多段速一、二、三，CD076 设定为 2 时才有效。

②利用多段速一、二、三可组成七段速，加主频可组成八段速设定；

③step1—step7 频率由 CD080—CD086 决定；


④各加减速时间由外部多功能端子决定；

⑤各程式运行方向由外部多功能端子决定；

⑥主频频率有二种方式给定，一种由 CD000 设定，一种由电位器给定；当 CD034=1 时，主频频率由电位器给定，相关参数见 CD000、CD034、CD080~CD086。

3：扰动（横动功能）

该参数为化纤、印染实现横动功能之专用参数，除停机、外部故障、急停之外，在运转中其他命令输入均不接受。




说明：①各转折点频率由 CD000、CD080 决定；

②跳变频率由 CD086 决定；

③运行时间由定时器 CD087、CD088 决定；

④相关参数：CD000、CD080~CD088。


4：内控多段速



- 说明：① 主速+七段速共组成八段速；
② 各段速加减速时间由 PLC 加减速时间 CD079 设定，参见 CD079 详细说明；
③ 运行时间由 CD087—CD094 定时器设定，不用的控制段，定时器设定为零即可；
④ 各段速运行方向由 CD078 设定；
⑤ 内控多段速运行时，运行时间及方向都由内部参数设定决定，外部时间切换、正反转切换为无效。

5: 牵伸

该参数为实现收放卷线速度恒定的专用参数，使用该功能可以实现一定精度内的的线速度恒定。



- 说明：①通过外部多功能端子触发，牵伸动作开始执行。
②在执行牵伸动作时，运行时间 $T=CD087 \times 10$ 。
③牵伸动作完成时，变频器以恒速（CD081）输出，同时对应多功能输出接点动作，直到停机指令下达，变频器停止运行，多功能输出接点复位。

CD077	AuTo PLC 选择
设定范围：0—3	单位：1 出厂值：0

- 0: 程序运行一周后停止；
1: 循环运行；
2: 自动运行（stop 间隔）一周后停止；
3: 自动运行（stop 间隔）循环运转。

此参数设定仅在 CD076 设为 4 时有效。相关参数参见 CD000、CD076、CD078~CD094。

九、功能说明


说明：0：程序运行一周后停止

自动程序运行指令下达后，变频器以内部各参数设定值运行，运行一周后自动停止。只有运行指令再次下达，变频器方可重新启动运行。

1：循环运行

运行指令下达后，变频器以各内部参数设定的段速频率及运行时间，依次运行，循环进行，在循环运行期间，除停机、外部故障、急停等指令，其余各指令不接受。


2：自动运行（stop 间隔）一周后停止。



说明：

- 1) 当自动程式运行指令下达后，变频器依各参数运行，但每一阶段变换时都会先停止再启动，运行一周后自动停止，变频器再次下达运行指令后，变频器重新启动；
- 2) 各段速频率由 CD000、CD080~CD086 设定；
- 3) 各段速运行时间由 CD087~CD094 设定；
- 4) 运行方向由 CD078 设定

3：自动运行（stop 间隔）循环运转



说明：1) 当自动程序运行指令下达后，变频器依各参数运行，但每一阶段变换时

九、功能说明

都会先停止再启动，一直持续到自动运转指令 OFF 后停止；


- 2) 每一阶段完成时，对应多功能输出接点动作；
- 3) 每一程式运行完成时，对应多功能输出接点动作。
- 4) 输出脉冲宽度为 20ms。

CD078	PLC 运转方向		
	设定范围：0—255	单位：1	出厂值：0

此参数仅在 CD076 为 4 时有效。

此参数设定决定程式运行中 CD080~CD086、CD000 各频率段的运转方向，设定方式如下：

运转方向的设定是以二进位 8 bit 的方式设定，然后换成 10 进位值设定本参数。如：



参数值 01001010 换成 10 进位 即：

$1 \times 2^6 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^1 = 64 + 8 + 2 = 74$

所以参数 CD078=74

CD079	PLC 加减速时间		
	设定范围：0~65535	单位：1S	出厂值：0

此参数仅在 CD076 为 4 时有效。

此参数设定决定内控多段速、各段速的加减速时间值，设定方法如下：

①以二进制 2bit 方式决定各加减速时间

Bit1	Bit0	加减速时间
0	0	第一加减速时间 CD012、CD013
0	1	第二加减速时间 CD014、CD015
1	0	第三加减速时间 CD016、CD017
1	1	第四加减速时间 CD018、CD019

②以二进制 16bit 的方式决定各段速的加减速时间

九、功能说明

第八段速		第七段速		第六段速		第五段速		第四段速		第三段速		第二段速		第一段速	
t8		t7		t6		t5		t4		t3		t2		t1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1

t1 选择第四加减速时间
t2 选择第一加减速时间
t3 选择第三加减速时间
t4 选择第二加减速时间
t5 选择第一加减速时间
t6 选择第一加减速时间
t7 选择第一加减速时间
t8 选择第一加减速时间

设定数值
 $1 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^6 = 99$
所以 CD079 设定为 99

CD080	第二频率设定	出厂值	15
CD081	第三频率设定	出厂值	20
CD082	第四频率设定	出厂值	25
CD083	第五频率设定	出厂值	30
CD084	第六频率设定	出厂值	35
CD085	第七频率设定	出厂值	40
CD086	第八频率设定	出厂值	0.5
设定范围：0.00—400.00 Hz 单位：0.01 Hz			

此参数设定，配合多功能输入端子，可以选择外控四段速、外控多段速，内控多段速，相关参数详见 CD076、CD087~CD094 说明。

CD087	定时器一	出厂值	10.0
CD088	定时器二	出厂值	10.0
CD089	定时器三	出厂值	0.0
CD090	定时器四	出厂值	0.0
CD091	定时器五	出厂值	0.0
CD092	定时器六	出厂值	0.0
CD093	定时器七	出厂值	0.0
CD094	定时器八	出厂值	0.0

设定范围：0.0—6500.0S 单位：0.1S

此参数设定用于内控多段速，牵伸功能时的运行时间设定，相关参数见 CD076、CD080~CD088。

CD095~CD109	保留
-------------	----

CD110	辅泵个数	设定范围：0~2 单位：1 出厂值：0
-------	------	-------------------------------

该参数可以设定辅泵的数量，辅泵的启动或停止是利用多功能输出接点，辅

-47-

九、功能说明


泵 1 或 2 通过外围的控制线路控制。

CD111	辅泵连续运行时间		
	设定范围：1~9000（min）	单位：1	出厂值：60

当 2 台泵只有一台工作时，为了使每台泵都能平均工作，在一台泵工作时间等于 CD111 时，则切换到另一台泵工作。

CD112	辅泵互锁时间		
	设定范围：1~250S	单位：1	出厂值：5S

该参数设定决定二个辅泵互相切换的互锁时间。




CD113	高速运行时间		
	设定范围：0~250S	单位：1	出厂值：60S

在恒压供水使用过程中，因用水量较大时，主泵运行在高速频率（由 CD061 设定）当高速运行时间到达时，相应多功能接点动作，辅泵开始运行。

CD114	低速运行时间		
	设定范围：0~250S	单位：1	出厂值：60S

在恒压供水使用中，因用水量减少，主泵频率运行在低速度（由 CD062 设定）时，且运行时间到达低速运行时间（CD114）相应多功能接点动作，辅泵停机。

CD113 与 CD114 必须配合 CD061、CD062 及多功能输出端一起使用且主要作用是作加减辅泵时所用。



九、功能说明

CD115	停机压力准位		
	设定范围：0~150%	单位：1	出厂值：95%

该参数设定主泵进入休眠时的压力准位，详见后面说明。

CD116	停机准位连续时间		
	设定范围：1~250S	单位：1	出厂值：30S

该参数设定进入睡眠状态前，在停机压力准位状态下持续保持的时间。

CD117	唤醒准位		
	设定范围：1~150%	单位：1	出厂值：80%


该参数设定休眠状态到苏醒时的唤醒压力准位


CD118	睡眠频率		
	设定范围：0.00~400.0	单位：1	出厂值：20.00

该参数设定进入睡眠时的最低运行频率。

CD119	睡眠频率连续时间		
	设定范围：1~250S	单位：1	出厂值：20S

该参数设定进入睡眠时，在睡眠频率下需运行的连续时间。





CD120	过压失速防止选择	单位：1	出厂值：1
设定范围：0—1			

- 0：过压失速防止功能无效
1：过压失速防止功能有效


当变频器减速时，由于负载惯量的影响，马达产生回升能量至变频器，使变频器直流侧电压升高，所以当启动过压失速功能、变频器直流电压过高时，变频器

九、功能说明

停止减速，直至直流侧电压降至低于设定值，变频器再执行减速，减速时间将会自动延长。

CD121	加速中失速防止准位	设定范围：0—200%	单位：1%	出厂值：150
-------	-----------	-------------	-------	---------


在变频器加速时，由于负载过大或加速时间过短，变频器输出电流会急速上升，超出额定设定准位。此时变频器会停止加速；当电流低于设定值时，变频器继续加速。



100% 电流为马达额定电流。本参数设定为 0 时，失速功能无效。

CD122	恒速中失速防止准位	设定范围：0—200%	单位：1	出厂值：0
-------	-----------	-------------	------	-------


在变频器恒速运转中，因负载波动等原因，使电流增大，当电流超过额定设置值时，变频器会降低输出频率，若输出电流恢复正常，则变频器重新加速至设定频率。在用于风机水泵类负载时，请将 CD122 设定为 120，以利于变频器正常工作。



100% 电流为马达额定电流，本参数设定为 0 时，失速防止功能无效。

CD123	减速中失速防止准位	设定范围 0—200%	单位：1	出厂值：150
-------	-----------	-------------	------	---------

请参照 CD120 说明
减速中失速防止准位



100% 电流为马达额定电流。

CD124	过转矩后检出方式选择	设定范围：0~3	单位：1	出厂值：0
<p>0：频率到达时，开始检测过转矩，检测到过转矩，继续运行。</p> <p>1：频率到达时，开始检测过转矩，检测到过转矩，停止运行。</p> <p>2：在运转中，检测过转矩，检测到过转矩，继续运行。</p> <p>3：在运转中检测过转矩，检测到过转矩，停止运行。</p>				
CD125	过转矩检测准位	设定范围：0—200%	单位：1%	出厂值：0
<p>当输出电流超过过转矩检出准位时且超过设定时间值（出厂值 1.0S）的一半时，则过转矩检出指示，对应多功能报警触点动作，当超过设定时间值时，则变频器保护，当该参数设定为 0 时，则过转矩不检测。</p>				
CD126	过转矩检测时间	设定范围 0.1—20.0s	单位：0.1s	出厂值：1.0
<p>变频器检测到输出电流超过设定的马达电流时，变频器开始计算过转矩时间，当过转矩时间超过设定的检测时间值一半时，相应的多功能输出端动作，过转矩报警，变频器继续运行。当过转矩时间超过设定的检测时间值（CD126 设定）时，变频器保护，显示故障信息，变频器停止输出。</p> <p>相关参数参见 CD125。</p>				
CD127	恒速中失速防止时减速时间			出厂值：5.0
<p>当变频器用于风机水泵类负载时，可以把 CD122 设定为 120，则当变频器电流大于 120%时，输出频率会下降，电流也会随着下降，当电流恢复正常后，频率慢慢恢复至正常，从而达到失速防止功能，频率下降速率是由 CD127 决定。</p> <p>相关参数见 CD122。</p>				
CD128	故障重启时间			出厂值：1.0
<p>当变频器设定为故障重启动时，当变频器出现故障跳机，当时间超过 CD128 设定的时间后，变频器会重新启动，在使用该功能时，请注意安全。</p>				
CD129	频率跟踪时电压上升时间			出厂值：0.5
<p>当变频器启动方式设定为频率跟踪时，在跟踪过程中，有一个电压上升过程，当电压上升快时，电流会很大，跟踪过程也快，电压上升慢，则电流小，跟踪过程也慢。一般设定方式是功率小的机器 CD129 设定小一点，功率大的机器设定大一点。</p>				
CD130	马达额定电压		单位：0.1V	出厂值：*
<p>依马达铭牌上额定电压值设定，230V 级变频器出厂值为 220，440V 级变频器</p>				

九、功能说明

出厂值为 380。

CD131	马达额定电流	单位：0.1A	出厂值：*
-------	--------	---------	-------

此参数依据马达铭牌上的额定值设定，利用该参数可限制变频器输出电流，防止过流，保护马达，若马达电流超过该数值时，交流马达变频器会发生保护。

CD132	马达极数	设定范围：02—10	单位：1	出厂值：04
-------	------	------------	------	--------

此参数设定马达的极数，依马达铭牌设定。

CD133	马达转速	设定范围：0—9999	单位：1r/min	出厂值：1440
-------	------	-------------	-----------	----------

根据马达实际转速设定，显示值与此参数值相同，可作监视用参数，方便用户，该设定值对应 50Hz 时转速。

CD134	马达无载电流	设定范围：0~99	单位：1	出厂值：40
-------	--------	-----------	------	--------

设定马达无载电流，会影响转差补偿的量，电流以马达额定电流的 100%。

CD135	马达转差补偿	设定范围：0.0~10.0	单位：1	出厂值：0.0
-------	--------	---------------	------	---------

变频器拖动电机时，困负载增加，滑差会变大，该参数可以设定，转差补偿，降低滑差，使电机运转速度更能接近同步转速。

CD136~CD139	保留
-------------	----

CD140	直流制动准位	设定范围：0.0—20.0%	单位：0.1%	出厂值：2.0
-------	--------	----------------	---------	---------


此参数设定启动及停止时送入马达直流制动电压，调整此参数可以得到不同的制动电压，参数调整时，必须由小慢慢增大，直到得到足够的制动转矩。

100%电压为最大频率时电压。

CD141	启动时直流制动时间	设定范围：0.0—25.0S	单位：0.1S	出厂值：0.0
-------	-----------	----------------	---------	---------


此参数设定启动时，进入直流制动状态，送入马达直流制动电流持续时间。设定为零时表示关闭直流制动。

启动时的直流制动，通常应用于风车等停止状态时负载可运动的场合。因负载在变频器驱动前，马达常处于自由运转状态，且运转方向不定。可在启动前先执行直流制动后启动马达，防止马达跳脱。



此参数在 CD031 设定为 0 时有效，相关参数参见 CD031、CD140。

CD142	停止时直流制动时间		
	设定范围：0.0—25.0	单位：0.1S	出厂值：0.0



说明：此参数设定非零时，开启停止时直流制动，送入马达直流制动时间。停止时直流制动通常用于高位停车或作定位控制。
此参数在 CD032 设定为 0 时有效，相关说明参见 CD032、CD042、CD140。

CD143	频率跟踪时间		
	设定范围：0.1—20.0S	单位：0.1S	出厂值：2.0

当外部异常或电源暂时中断，变频器作频率跟踪起动时，此参数作为频率跟踪时间设定。在一些大惯量负载起、停中，由于负载惯量大，等机械完全停止再起动，浪费大量时间，开启频率跟踪之后，启动后不需等机械完全停止，变频器将以设定频率由上往下作频率跟踪，跟踪以后再继续加速至设定频率。

CD144	频率跟踪电流准位		
	设定范围：0—200%	单位：1%	出厂值：150

变频器作频率跟踪时，输出电流以此设定值为准位，当输出电流大于此准位时，频率会下降，使电流恢复到电流准位以下，然后再重新执行频率跟踪。

CD145	瞬停再起启动选择		
	设定范围：0—1	单位：1	出厂值：0

- 0： 无效
- 即瞬间停电后不再重新起动
- 1： 频率跟踪起动
- 请参考 CD143 说明

CD146	允许停电时间		
	设定范围：0.1—5.0S	单位：0.1S	出厂值：0.5

此参数设定可以停电的最长时间，若超过设定时间，复电后变频器仍停止输出，执行再启动，需按一般开机程序进行。

九、功能说明

CD147	异常再起启动次数		
	设定范围：00—10	单位：1	出厂值：00

异常情况发生后（如过流、过压）变频器将自动重置，重新启动，如启动方式设定为一般方式，则按一般方式启动，如设定为跟踪启动，则以跟踪启动形式启动。启动后，在 60S 内无任何异常再发生则重新恢复到设定次数，如有异常，且到达设定次数，变频器不再输出，需重新复位后方可启动。CD147 若为零时，则异常后不执行自动重置和再启动功能。

CD148	自动稳压功能		
	设定范围：0—1	单位：1	出厂值：1

0：无效


1：有效

在输入电源不稳情况下，如果电压过高，马达在超过额定电压的电源下运转将造成马达温度增加，绝缘遭破坏，输出转矩不稳定，自动稳压功能可在输出电源不稳情况下，自动将输出电压稳定在马达的额定电压。

当设此功能无效时，则输出电压有波动。

CD149	自动省能源功能		
	设定范围：0—20%	单位：1%	出厂值：0

省能源功能设定为零时，省能源功能无效，省能源在加减速中以全电压运转，定速运转中可由负载功率自动计算出最佳电压值，供应给负载，以达到节能的目的。



CD150	比例常数 (P)		**
	设定范围：0.0~1000.0%	单位：0.1%	出厂值：100%

比例常数设定误差值增益，如果 I=0，D=0，只作比例控制动作。

CD151	积分时间 (I)		**
	设定范围：0.1~3600.0S	单位：0.01S	出厂值：0

积分时间 (I) 设定 PID 动作响应速度，I 值设定越大，响应速度越慢，反之，响应速度越快，积分时间设定太小，会引起振荡。

九、功能说明

CD152	微分时间 (D)	**
	设定范围: 0.01~10.00S	单位: 1% 出厂值: 0

微分时间 (D) 设定 PID 动作的衰减作用, D 值越大, 衰减作用越明显, D=0 时, 表示不起作用, 即无效。


CD153	目标值	**
	设定范围: 0~100.0%	单位: 1% 出厂值: *

控制目标值可由外部电压信号或面板设定, 100% 目标值对应模拟量+10V 时频率。

PID 闭环控制一般用于物理量变化不快的过程控制, 如压力、温度等控制, 反馈信号一般取自温度变送器, 压力变送器等, PID 控制时, 反馈信号输入通道为模拟量电流信号 4~20mA。


PID 闭环控制在多功能输入 PID 开启时有效。

PID 控制方块图:




PID 控制一般调节方法:

- (1)正确选用变送器, 变送器输出规格请选用 4~20mA 的标准信号;
- (2)正确设好目标值;
- (3)输出不振荡时, 增大比例常数 P;
- (4)输出不振荡时, 减小积分时间 Ti;
- (5)输出不振荡时, 增大微分 Td。
- (6)具体应用可详见附页案例说明。



- 1、抑制输出超值
- a: 减小微分时间 (D 值)
- b: 延长积分时间 (I 值)

九、功能说明



- 2、抑制输出振荡
a: 减小微分时间 (D 值)
b: 延长积分时间 (P 值)

CD154 PID 参数值目标值选择			**
设定范围: 0~1	单位: 1	出厂值: 0	
目标值选择可以通过选择面板设定或外部模拟量设定, 外部模拟量为 0~10V 信号或电位器控制。			
CD154=0, PID 目标值为 C105 设定的值。			
CD154=1, PID 的目标值为外部模拟量热器 0~10V (0~100%) 的值, C105 设定值无效。			
CD155 PID 上限			**
设定范围: 0~100%	单位: 1	出厂值: 100%	
当 PID 反馈值大于 CD155 的设定值时, 相应多功能输出端子动作, 机器不停机。			
CD156 PID 下限			**
设定范围: 0~100%	单位: 1	出厂值: 0	
当 PID 反馈值小于 C108 的设定值时, 相应多功能输出端子动作, 机器不停机。			
CD157~CD159 保留			
CD160 通讯地址			**
设定范围: 00~250	单位: 1	出厂值: 00	
当变频器设定为 RS-485 通讯介面控制时, 每一台变频器通过 C109 设定其个别位址。			
00: 无通讯功能;			
01~250: 变频器位址。			
CD161 通讯波特率			
设定范围: 0~3	单位:	出厂值: 1	
0: 4800 位元/秒	1: 9600 位元/秒		
2: 19200 位元/秒	3: 34800 位元/秒		
CD162 通讯资料方式			
设定范围: 0~5	单位: 1	出厂值: 1	

九、功能说明

0: 8N1 FOR ASCII	1: 8E1 FOR ASCII
2: 8O1 FOR ASCII	3: 8N1 FOR RTU
4: 8E1 FOR RTU	5: 8O1 FOR RTU

CD164~CD168	保留
-------------	----

海利 MODBUS 通讯规约

在使用 RS485 通讯界面时，每一台变频器必须设定其通讯位置，电脑便根据每一台变频器个别位置实施控制。

1：本通讯协议有二种方式：

(1)RTU 方式（Remote Termonal Unit）模式。

(2)ASCII 方式（American Standand Code for imformation interchange）模式。

编码意义：

RTU 模式：每个 8-bit 资料由两个 4-bit 十六进位字元组成，如 64H

ASCII 模式：每个 8-bit 资料由两个 ASCII 字元组成，如：


一个 1-bit 资料 64H（十六进位）以 ASCII64 表示，包含 6（36H）和 4（34H）。

字元符号	0	1	2	3	4	5	6	7
ASCII 码	30H	31H	32H	33H	34H	35H	36H	37H

字元符号	8	9	A	B	C	D	E	F
ASCII 码	38H	39H	41H	42H	43H	44H	45H	46H

2：通讯资料方式


(1)8N1 For ASCII C111=0




(2)8E1 For ASCII C111=1



(3)8O1 For ASCII C111=2



九、功能说明



3: 通讯资料格式

3.1ASCII 模式

通讯资料格式

STX				DATA _(n-1)		END
“:”	ADDR	FUNC	LEN	...	CRC	CR (0DH)
(3AH)				DATA ₀		LF (0AH)

- (1)STX: 启始单元 “:” (3AH)
- (2)ADDR 通讯位置 8- bit 位置包含了 2 个 ASCII 码。
00: 广播方式为 MODBUS
01~250: 相应变频器地址
- (3)FUNC: 功能码 8- bit 位置包含了 2 个 ASCII 码。
01: FUNC READ 读取功能码数据
02: FUNC WRIT 功能码设定
03: 控制命令
04: 控制状态读取
05: 变频器串口频率设定
06: 保留
07: 保留
08: 回路检测
- a: 读取功能码数据
格式:
ADDR 01 LEN FUNC Data
ADDR=0 时, 无返回数据

ADDR≠0 且符合变频器地址时有响应

当返回为正常时，格式如下：

ADDR 01 LEN FUNC Data

如返回为一个字时 LEN=3 一个字节时 LEN=2

当无此功能或无效时返回为：

ADDR 81H 01 FUNC

b: 功能码设定

格式：

ADDR 02 LEN FUNC Data

ADDR=0 时，作广播用，可以设定，但无应答

ADDR≠0 时，可以设定，同时有回应讯号

当返回为不正确时，或无此功能，反回参数为：

ADDR 81H 01 FUNC

c: 控制命令

格式：

ADDR 03 LEN CNTR

ADDR=0 时，为广播，无返回响应

ADDR≠0 时，有响应，返回

CNTR

7	6	5	4	3	2	1	0
jogr	jogf	jog	r/f	stop	rev	for	run

当设定正确时，返回当前控制状态

格式：ADDR 03 LEN CNST

CNST

7	6	5	4	3	2	1	0
跟踪启动	制动	r/f	joging	running	r/f	jog	run

检测不正确时

ADDR 83H 01 CNST

d: 读取状态值

格式：

ADDR 04 01 CFG

ADDR=0 时，无返回

ADDR≠0 时，有响应

CFG=0~7 时，返回单个状态

0: Set F 1: Out F 2: Out A 3: RoTT

4: DCV 5: ACV 6: Cout 7: Tmp

例：读取设定频率

发送：01 04 03 00 41 89

返回：01 04 03 13 88 89 A6 2D

13 88 为数据

13 为高位，88 为低位

九、功能说明

- (4)LEN: 资料长度, 指 $D_{(n-1)} \cdots D_0$ 的长度, 长度设定: 1 个 Word 时 LEN=3, 1 个 Byte 时或 ≤ 1 byte 时 LEN=2。
- (5)DATA: <Data characters>资料内容。2n 个 ASCII 组合成 n 个 bytes, 最多有 50 个 ASCII
- (6)LRC: 侦误值

ASCII 模式, 采用 LRC (Longitudinal Redundancy Check) 侦误值。LRC 侦误值乃是将 ADDR 至最后一个资料内容加总。得到结果以 256 为单位, 超出部分去除 (如结果为 128H 则取 28H) 然后计算二次反补后得到结果即为 LRC 侦误值。

(7)例如: 对 01 变频器写入 30.00Hz (写入 C000)

STX	ADDR	FUNC	LEN	DATA	LRC	END
“:”	“0”	“0”	“0”	“0” “0” “0”	“3”	“CR”
	“1”	“2”	“2”	“B” “HB” “8”	“7”	“LF”
3AH	30H	30H	30H	30H 30H 30H	33H	0DH
	31H	32H	33H	42H 42H 38H	37H	0AH

LRC 值计算: $01H+02H+03H+00H+0BH+B8H=C9H$

C9H 二次反补为 37H

所以传送数据内容为:

3AH 30H 31H 30H 32H 30H 33H 30H 30H 30H 42H 42H 38H 33H 37H
0DH 0AH

3.2RTU 模式

静音	ADDR	FUNC	LEN	D (n-1) ~D(0)	CRC	静音
>50ms						>50ms

- (1)静音: 表示 50ms 时间以上无串口中断
- (2)ADDR: 通讯位置 8-bit 位置
- (3)FUNC: 命令码 8-bit 命令, 具体内容参见 3.1 章节命令码中的详细说明。
- (4)LEN: 资料长度 指 $D_{(n-1)} \sim D_0$ 的长度
- (5)DATA: 资料内容 $n \times 8$ -bit 资料
- (6)LRC: 侦误值

RTU 模式采用 CRC (cyclical Redundancy Check) 侦误值。CRC 侦误值经下列步骤计算。

- (1)载入一个内容为 FFFFH 的 16-bit 暂存器 (称 CRC 暂存器)
- (2)将命令讯息第一个位元组与 CRC16-bitCRC 暂存器的低次位元组进行 Exclusive OR 运算, 并将结果存回 CRC 暂存器。
- (3)将 CRC 暂存器内容右移 1bit 最左 bit 填入 0, 检查 CRC 暂存器最低位元的值。
- (4)若 CRC 暂存器最低位元为 0, 则重复步骤 3; 否则将 CRC 暂存器与 A001H 与进行 Exclusive 了 OR 运算。
- (5)重复 3 及 4, 直到 CRC 暂存器的内容右移 8bits, 此时, 该位元组已完全处理。
- (6)对命令讯息下一个位元组重复步骤 2 与 5 直到所有位元组皆完成处理,

九、功能说明

CRC 暂存器的最后内容即是 CRC 值。当在命令讯息中传送 CRC 值时，低位元组须与高位元组交换顺序，即低位元组将先被传送。

(7)范例 1：
对 01 变频器写入 30.00Hz 频率
命令讯息

ADDR	FUNC	LEN	DATA	CRC
01H	02H	03H	00H 0BH B8H	7FH 0CH

传送数据：01H 02H 03H 00H 0BH B8H 7FH 0CH

(8)范例 2：
下列以 C 语言产生 CRC 值。此函数需要两个参数
Unsigned char data ←—— 指讯息缓冲区的指标
Unsigned char length ←—— 讯息缓冲区中的位元组数目
此函数将传回 unsigned integer 型态之 CRC 值
unsigned int crc_chk(unsigned char data,unsigned char


```
length)
{
    int j;
    unsigned int reg_crc=0xffff;
    while (length--){
        reg_crc^=*data++;
        for(j=0;j<8;j++){
            if(reg_crc&0×01){/*LSB(b0)=1*/
                reg_crc=(reg_crc>>1)^0xa001;
            }else{
                reg_crc=reg_crc>>1;
            }
        }
    }
    return reg_crc;
}
```

CD167	显示内容选择	设定范围：0~5	单位：1	出厂值：0
-------	--------	----------	------	-------

- 该参数在 CD168 中 Bit2 设定为 1 时有效，详见 CD168 说明
- 0: 变频器温度
 - 1: 计数器值
 - 2: PID 目标值
 - 3: PID 反馈值
 - 4: 此次上电运行时间（单位小时）
 - 5: 总共上电运行时间（单位小时）

九、功能说明

CD168	显示内容开启	单位: 1	出厂值: 0
设定范围: 0—15			



此参数设定可以选择计数器、直流高压、交流电压及变频器温度等项显示，便于用户监视，并通过切换键依次显示。
设定方式：以三位两进制方式设定，然后换算成 10 进制数值设定该值。

在显示内容方面，显示的内容用切换键进行输出频率，设定频率，输出电流，输出转速需要监看其他内容，可以通过 CD167、CD168 设定。

CD169	变频器电压等级	单位: 1V	出厂值: *
工厂设定值，依机种设定，可监看不可设定。			

CD170	变频器额定电流	单位: 1A	出厂值: *
依机种设定，不可更改。			

CD171	软件版本号	出厂值: *
可监看不可设定		

CD172	故障记录 1	出厂值: ——
CD173	故障记录 2	出厂值: ——
CD174	故障记录 3	出厂值: ——
CD175	故障记录 4	出厂值: ——

无故障记录时显示——，进入该参数可以查看故障显示。

CD176	故障清除	**
设定范围: 00—10		出厂值: 00

01 为故障清除，其余无功能。

CD177	变频器类型	单位: 1	出厂值: *
设定范围: 0~1			


0: 恒转矩 1: 风机水泵，此参数只可监看不可更改。

CD178	变频器频率标准	单位: 1	出厂值: *
0: 50Hz 1: 60Hz。此参数为工厂设定值，可监看不可设定。			

九、功能说明

CD179	变频器出厂日期	单位：1	出厂值：*
-------	---------	------	-------

5	4	3	2	1
---	---	---	---	---



此参数为工厂设定值，可监看不可设定。

CD180	出厂序号	出厂值：*
-------	------	-------

工厂设定值，可监看不可设定。

CD181~CD250	工厂设定
-------------	------

注：*表示该参数内容有多种设定值或该参数内容需按具体情况具体设定。
**表示该参数在运行中可设定。

十、保养、维护、故障信息及排除方法

十、保养、维护、故障信息及排除方法

在使用中能定期实施保养与检查，可使您的变频器长时间保持在正常的状态中。

(1)、维护检查注意事项

- 维护检查时，务必先切断输入变频器（R.S.T）的电源；
- 确定变频器电源切断，显示消失后，等到内部高压指示灯熄灭后，才实施维护、检查；
- 在检查过程中，绝对不可以将内部电源及线材，排线拔起及误配，否则会造成变频器不工作或损坏；
- 安装时螺丝等配件不可置留在变频器内部，以免电路板造成短路现象。
- 安装后保持变频器的干净，避免尘埃，油雾，湿气侵入。

(2) 定期检查项目

- 电源电压确认符合变频器所需电压；（特别注意电源线与马达是否有破损的地方）
- 配线端子和连接器，是否松动；（电源线与端子中是否有断股）
- 变频器内部是否有灰尘，铁屑及具有腐蚀性的液体；
- 禁止测量变频器绝缘阻抗；
- 检查变频器输出电压，输出电流，输出频率；（量出结果其差距不可太大）
- 检查周围的温度是否在-5℃~40℃之间，安装环境是否通风良好；
- 湿度：维持在 90% 以下；（不可有结水滴的现象）
- 运转中有无异常声音或异常振动现象；（变频器不可置于振动大的地方）
- 通气孔敬请定期做清扫工作。

(3)、故障信息及故障排除

HLP 系列变频器具有比较完善的保护功能，具有过载，相间短路，对地短路，欠压、过热、过流等保护功能。当变频器发生保护时，请按下表所示信息，查明原因。处理完毕后，再开始执行运转操作，如无法处理，请于当地经销商联系。

故障显示	故障内容及说明	处理方法
E.O.C.A	加速中 过流	1.检查马达是否短路或局部短路，输出线是否良好； 2.延长加速时间； 3.变频器配置不合理，增大变频器容量； 4.减低转矩提升设定值。
E.O.C.n	恒速中 过流	1.检查马达是否短路，输出连线是否绝缘不良； 2.检查马达是否堵转，机械负载是否有突变； 3.变频器容量是否太小，增大变频器容量； 4.电网电压是否有突变。

十、保养、维护、故障信息及排除方法

故障显示	故障内容及说明	处理方法
E.OC.d E.OC.s	减速中过流 停车中过流	1.输出连线绝缘是否良好，马达是否有短路现象； 2.延长减速时间； 3.更换容量较大的变频器； 4.直流制动量太大，减少直流制动量； 5.机器故障，送厂维修。
E.OF.s E.OF.R E.OF.n E.OF.d	对地短路	1.检查马达连线是否有短路； 2.检查输出线绝缘是否良好； 3.送修。
E.Ou.s E.Ou.R E.Ou.n E.Ou.d	停车中过压 加速中过压 恒速中过压 减速中过压	1.延长减速时间，或加装刹车电阻； 2.改善电源电压，检查是否有突变电压产生。
E.Fb.s E.Fb.n E.Fb.R E.Fb.d	熔断丝熔断	熔断丝熔断，送厂检修。
E.Lu.s E.Lu.R E.Lu.n E.Lu.d	低压	1.检查输入电压是否正常； 2.检查负载是否突然有突变； 3.是否缺相。
E.OH.s E.OH.R E.OH.n E.OH.d	变频器过热	1.检查风扇是否堵转，散热片是否有异物； 2.环境温度是否正常； 3.通风空间是否足够，空气是否能对流。
E.OL.R E.OL.n E.OL.d	变频器过负载 150% 1 分钟	1.检查变频器容量是否配小，否则加大容量； 2.检查机械负载是否有卡死现象； 3.V/F 曲线设定不良，重新设定。
E.OA.R E.OA.n E.OA.d	马达过负载 150% 1 分钟	1.机械负载是否有突变； 2.电机配用太小； 3.电机发热绝缘变差； 4.电压是否波动较大； 5.是否存在缺相； 6.机械负载增大。
E.Ot.R E.Ot.n E.Ot.d	马达过转矩	1.机械负载是否有波动； 2.马达配置是否偏小。

十、保养、维护、故障信息及排除方法

故障显示	故障内容及说明	处理方法
<div>E.b.S.R E.b.S.n E.b.S.o E.b.S.s</div>	电磁接触器辅助线圈反馈	与厂家联系
<div>E.b.T.R E.b.T.n E.b.T.o</div>	制动晶体管损坏	送修
<div>E.E.L.S E.E.L.n E.E.L.o E.E.L.R</div>	CPU 故障	与厂家联系
<div>E.E.E.S E.E.E.n E.E.E.o E.E.E.R</div>	E ² Prom 故障	与厂家联系

Er	外部干扰	隔离干扰源
Es	紧急停车	处于急停状态
20	4~20mA _Z 线路	接上断线
Pr	参数设置错误	正确设置参数
DCb	直流制动状态	处于直流制动状态

说明：(1)故障代码格式如下：



(2)代码对照表：

A	B	C	D	E	F	G	H	O	S	N	L	T	P	R	U	2
R	b	c	d	e	f	g	h	o	s	n	l	t	p	r	u	2

4、故障及分析

(1)按下运行键，电机不转。

①运行方式设定错误，即运行方式在外控端子情况下，用面板操作起动或运行方式操作器情况下，用外控端子进行起动。

②频率指令太低或没给定。

③外围接线错误，如二线制、三线制接线及有关参数设定有误。

④多功能输入端子设定错误（在外控情况下）。

⑤变频器在故障保护状态。

十、保养、维护、故障信息及排除方法

- ⑥电机故障。
- ⑦变频器故障。
- (2)参数不能设定。
 - ①密码锁定，请解密后再设定。
 - ②变频器运行中。
 - ③接插件连接异常，数字操作器通讯异常，断电后将操作器取下，重装上去试一下。
- (3)电机不能反转
反转被禁止。
- (4)电机旋转方向相反
电机输出线接线错误，请将 U、V、W 中的任意三根线对调即可。
- (5)电机减速太慢
 - ①减速时间设定太长，减小减速时间
 - ②加装制动电阻
 - ③加直流制动
- (6)电机过热
 - ①负载太大，实际力矩已超过马达的额定转矩，建议增大马达容量。
 - ②环境温度太高，在温度较高环境下，电机会烧坏请降低电机周围温度。
 - ③电机的相间耐压不足
变频器的开关动作会使电机绕组线圈产生冲击波，通常最大的冲击电压会达到变频器输入电源的 3 倍程度，请使用电机相间的冲击耐压高于最大冲击电压的电机。
- (7)变频器起动，干扰其他控制装置。
 - ①降低载波频率，减少内部开关动作的次数。
 - ②在变频器的电源输入侧设置噪声滤波器。
 - ③在变频器的输出侧设置噪声滤波器。
 - ④变频器与电机请正确接地。
 - ⑤电缆的外面套上金属管，进行屏蔽。
 - ⑥主回路接线与控制线分别走线。
- (8)风机起动时，变频器检出过流失速。
 - ①起动时，风机处于转动无序状态，请设置起动时直流制动。
 - ②已设定起动时直流制动，请增大直流制动值。
- (9)机械有振动或轰鸣声
 - ①机械系统的振动频率与载波发生共振，调整载波，避开共振点。
 - ②机械系统的振动频率与变频器输出频率发生共振。
 - a: 设置跳跃功能，避开共振点；
 - b: 在电机底板上设置防振橡胶。

十一、周边设施选用及配置

1、选件

名称	作用
接线用断路器及漏电开关	保护变频器的接线，在电源侧务必设置断路器，请使用具有防高次谐波的漏电开关。
电磁接触器	为了防止烧坏制动电阻，请设置电磁接触器使用时在线圈上要接涌浪吸收器。
涌浪吸收器	吸收电磁接触器及控制用继电器的开关涌浪电流。
隔离变压器	隔离变频器的输入、输出的作用对降低干扰有效果。
DC 电抗器	改善变频器的输入功率因素
AC 电抗器	改善变频器的输入功率因素，防止浪涌电压冲击。
制动电阻、制动单元	消耗马达的再生能量，缩短减速时间。

(1)漏电开关

变频器内部、电机内部及输入输出引线均有对地静电电容，而变频器使用的载波频率较高，因此变频器对地漏电电流较大，大容量机种则更为明显，使用漏电开关时，有时会导致保护电路的误动作，所以使用漏电开关时应注意漏电开关的选用，同时适当降低载波频率，缩短引线等。

(2)交流电抗器

交流电抗器可抑制变频器输入电流的高次谐波，改善变频器的输入功率因素，防止浪涌冲击，在下列情况下建议使用输入交流电抗器。

a: 三相电源不平衡；

b: 同一电源上接有晶闸管设备或带有开关控制的功率因素补偿装置。

(3)直流电抗器

当电源容量大于 1000KVA 或电网容量大于变频器容量时，需加装直流电抗器，对改善电源功率因素要求较高的场合，也需加装直流电抗器。此电抗器可与交流电抗器同时使用，对减小输入的高次谐波也有明显效果。如需安装直流电抗器，请也当地经销商联系。

2、配置


(1)交流电抗器

十一、 周边设施选用及配置

变频器型号	匹配功率 (W)	额定电流 (A)	电感量 (mH)
DCL-37	37	100	0.7
DCL-45	45	120	0.58
DCL-55	55	146	0.47
DCL-75	75	200	0.35
DCL-90	90	238	0.29
DCL-110	110	291	0.24
DCL-132	132	326	0.215
DCL-160	160	395	0.177
DCL-200	200	494	0.142
DCL-220	220	557	0.126
DCL-280	280	700	0.10
DCL-315	315	800	0.08

接线：①将 P、P1 端子短接片拆除

②将直流电抗器接到 P、P1 端子，如图所示：



直流电抗器的用是将叠加在直流电抗器上的交流分量限定在某一规定的数值抑制电网谐波，改善变频器的功率因素。

(2)交流电抗器配置


型号	匹配功率(W)	额定电流 (A)	电感 (mH)
HKSG2-24	11	24	0.52
HKSG2-34	15	34	0.397
HKSG2-38	18.5	38	0.352
HKSG2-50	22	50	0.26
HKSG2-60	30	60	0.24
HKSG2-75	37	75	0.235
HKSG2-91	45	91	0.17
HKSG2-112	55	112	0.16
HKSG2-150	75	150	0.112
HKSG2-180	90	180	0.10
HKSG2-220	110	220	0.09
HKSG2-265	132	265	0.08
HKSG2-300	160	300	0.07

十一、 周边设施选用及配置

型号	匹配功率(W)	额定电流 (A)	电感 (mH)
HKSG2-360	200	360	0.06
HKSG2-400	220	400	0.05
HKSG2-560	280	560	0.03
HKSG2-640	315	640	0.0215

本表所列交流电抗器只适用于变频器输入侧，请勿接到输出侧。

接线



进线电抗器亦称换相电抗器，用于电网进线中，
制动电阻配量

变频器型号	刹车电阻配量		制动转矩 10%ED	专用马达 KW
	W	Ω		
HLPAA00D423B	80	200	125	0.4
HLPAA0D7523B	100	200	125	0.75
HLPAA01D523B	300	100	125	1.5
HLPAA02D223B	300	70	125	2.2
HLPAA0D7543B	80	750	125	0.75
HLPAA01D543B	300	400	125	1.5
HLPAA02D243B	300	250	125	2.2
HLPAA03D743B	400	150	125	3.7
HLPAA05D543B	500	100	125	5.5
HLPAA07D543B	1000	75	125	7.5
HLPAA001143B	1000	50	125	11
HLPAA001543B	1500	40	125	15
HLPAA08D543B	4800	32	125	18.5
HLPAA002243B	4800	27.2	125	22
HLPAA003043B	6000	20	125	30
HLPAA003743B	9600	16	125	37
HLPAA004543B	9600	13.6	125	45
HLPAA005543B	12000	20/2	125	55

十一、 周边设施选用及配置

变频器型号	刹车电阻配量		制动转矩 10%ED	专用马达 KW
	W	Ω		
HLP A007543B	18000	13.6/2	125	75
HLP A009043B	18000	20/3	125	90
HLP A011043B	18000	20/3	125	110
HLP A013243B	24000	20/4	125	132
HLP A016043B	36000	13.6/4	125	160
HLP A020043B	45000	13.6/5	125	200
HLP A022043B	48000	13.6/5	125	220
HLP A031543B	57600	13.6/6	125	300

11KW 以上规格变频器若要实现快速制动需安装制动单元。

注意：①请选择本公司所制定的电阻值及使用频率；

②若使用非本公司所提供的煞车电阻及制动模组，而导致变频器或其他设备损坏，本公司不负担任何责任；

③煞车电阻的安装务必考虑环境的安全性，易燃性，距离变频器 100mm；

④若要改变阻值及功率数，请与当地经销商联系；


⑤如需制动电阻，制动电阻需单独订货，详情与当地经销商联系。

⑥如惯量较大的机械，请加大制动电阻的容量，详情请与当地经销商联系。

十二、附录

附录一、简单应用举例

1 扰动功能（三角波实现）





实现如左图曲线

相关参数：

CD076=3 CD000=30
CD080=27 CD086=0.5
CD087=10 CD088=10



2、牵伸功能实现



参数设定：CD076=5、CD000=25、CD080=50、CD081=30
CD087=720、CD059=29、CD033=1

说明：（1）通过外部功能端子（图中选用 RST）触发，牵伸动作开始执行；
（2）在执行牵伸动作时，运行时间 $T = CD086 \times 10S$ 。



3、用一个电位器控制马达正反转



参数设定: CD033=1 CD034=1 CD066=50 CD068=50
CD067=1 CD069=0 CD070=1

4、内控八段速运行


实现如下图线, 内控八段速运行一周停止



参数设定: CD076=4 CD000=30 CD080=50 CD081=30
CD082=20 CD083=40 CD084=10 CD085=35
CD086=15 CD078=36 CD077=0 CD012=5
CD013=5 CD033=1 CD079=0 CD050=1
CD087~CD094=15

说明: (1)各段速运行时间由 CD087~CD094=15 设定;
(2)自动循环 CD077=1;
(3)运行指令下达后, 按设定曲线运行一周后停。

5、多台变频器连动问题




注意：①主机频率设定可由电位器设定；

②各变频器比例关系可由 C075 调整；

例子如 $F_{\text{变频1}} : F_{\text{变频2}} : F_{\text{变频3}} = 1 : 2 : 3$ ，则可调 C075 参数，变频 1：C075=50，变频 2：C075=100，变频 3：C075=150，则在模拟量为 10V 情况下，对应频率分别为 50Hz，100Hz，150Hz 比例关系为 1：2：3。

③如需方便操作及调整，可加装微调电位器，具体使用请查询。


6、工频/变频切换运行



- 注：①K 为工频/变频切换开关；
 ②K1 为工频起动按钮，K2 为工频停止按钮；
 ③停车方式设定为自由运转停车；
 ④K3 为变频状态时起动、停止开关。

7、简单恒压供水

①使用压力变送器，量程 0~10kg，反馈 4~20mA，要求 5kg 压力供水，上限 6kg 报警，下限 4kg 报警，面板起动停止。



参数：CD032=1 CD035=5
 CD052 (RST 端子功能) =32
 CD058=28 CD059=29
 CD150=* CD151=*
 CD152=* CD153=50
 CD154=0 CD155=60
 CD156=40 CD033=1

*注：CD150、CD151、CD152 按实际情况设定，一般情况下恒压供水 CD150=80~100，CD151=2.5~3，CD152=0。

②使用远传压力表 0~10kg，要求外部端子控制运行、停止，用电位器给定目标值。

参数：CD033=1 CD034=0
 CD035=4 CD052=32
 CD150=* CD151=*
 CD152=* CD154=1


注意：①HPLA 目标值有二种方式选择，一种为面板设定，另一种为 0~10V 模拟量；

②反馈信号为 4~20mA，其余无效；

③本案例目标值由电位器 (~10V) 给定；

④CD150、CD151、CD152 按具体情况设定（详见参数说明）。


⑤PID 专用控制板是按普通远传压力表设计的，输入内阻按 0~400Ω 转换成标准信号，如果用户使用的远传压力表阻值超出规定范围，请更换远传压力表，或并联上一电阻进行校正；



- ⑥由于远传压力表厂家不同，输出阻值各不相同，经转换后，电流信号大小不相同，用户可根据实际情况，具体设定目标值与实际情况相符；
- ⑦目标值由电位器给定时，CD034 仍必须设定为 1，否则 PID 不起作用。

8、模拟量与多段速共用案例

要求：第一段速由模拟量给定频率，用一形状切换后，转到外部多段速运行。




动作说明：

①





K1 状态	K2 状态	运行频率
OFF	OFF	电位器给定
ON	OFF	段速二(15Hz)
OFF	ON	段速三(30Hz)
ON	ON	段速四(25Hz)







- ②正反转切换可通过多机能端子切换或面板正反转切换（本例是通过面板切换）。
- ③模拟量与多段速共用仅在 CD076=2 时有效。

9、注塑机应用案例
控制原理图




详细情况请联系经销商或厂家。

附录二、 外形及安装尺寸	外形尺寸	安装尺寸
<p>名称</p> <p>HLPA00D423B HLPA01D523B HLPA0D7543B HLPA02D243B</p>		 <p>单位: mm</p>
<p>HLPA02D223B HLPA03D743B</p>		 <p>单位: mm</p>

名称	外形尺寸	安装尺寸
HLPA05D543B HLPA07D543B		  单位：mm
HLPA001143B HLPA016043B		  单位：mm

十二、附录

名称	外形尺寸 安装尺寸
HLPA030043B~ HLPA031543B	 <p>长×宽×高=600×600×1795</p> <p>单位：mm</p>

(2)外形尺寸表格


型 号	A	B	C	D	E	F	G
HLPA00D423B	116	125	161	170	141	Φ5	
HLPA0D7523B							
HLPA01D523B							
HLPA07D543B							
HLPA01D543B							
HLPA02D243B	128	140	238	250	157	Φ5	
HLPA02D223B HLPA03D743B							
HLPA05D543B HLPA07D543B	184	200	306	318	183	Φ6	6
HLPA001143B HLPA001543B	182	253	437	457	241	Φ8	8
HLPA18D543B HLPA002243B	206	277	490	510	241	Φ8	8
HLPA003043B	239	311	490	510	241	Φ8	8

十二、附录

型 号	A	B	C	D	E	F	G
HLPA003743B HLPA004543B HLPA005543B	250	341	650	670	326	Φ 10	10
HLPA007543B HLPA009043B	300	450	768	800	350	Φ 16	16
HLPA011043B HLPA013243B HLPA016043B	500	650	868	900	400	Φ 16	16
HLPA020043B ~ HLPA031543B	长×宽×高=600×600×1795						

附录三：外形及安装尺寸

名称	外形尺寸 安装尺寸
OP-AB01	<p>Technical drawing of the OP-AB01 device showing three views: front, side, and rear. The front view shows a rectangular device with a display screen and several buttons. Dimensions include a width of 58.0 mm, a height of 70.0 mm, and a depth of 13.0 mm. The side view shows a depth of 2.0 mm. The rear view shows a width of 54.5 mm, a height of 66.5 mm, and a depth of 7.0 mm. The unit is specified as mm.</p> <p>单位: mm</p>

名称	外形尺寸 安装尺寸
OP-AB02	 <p>单位: mm</p>

附录四： 使用者记录及反馈

功能码	功 能	出厂值	用户 参数	功能码	功 能	出厂值	用户 参数
CD000	主频率设定	0.00		CD010	参数锁定	0	
CD001	最高电压设定	220/380 按机种		CD011	参数重置	00	
CD002	基准频率设定	50.00		CD012	第一加速时间	*	
CD003	中间频率时电压	*		CD013	第一减速时间	*	
CD004	中间频率设定	2.50		CD014	第二加速时间	*	
CD005	最低频率时电压	*		CD015	第二减速时间	*	
CD006	最低频率设定	0.50		CD016	第三加速时间	*	
CD007	最高操作频率	50.00		CD017	第三减速时间	*	
CD008	频率上限	50.00		CD018	第四加速时间	*	
CD009	频率下限	0.00		CD019	第四减速时间	*	

十二、附录

功能码	功 能	出厂值	用户 参数	功能码	功 能	出厂值	用户 参数
CD020~ CD029	保留			CD072	Up down 功能选择	0	
CD030	保留			CD073	Up down 速度选择	0	
CD031	启动方式选择	0		CD074	模拟量滤波常数	20	
CD032	停车方式选择	0		CD075	中间计数器设定	0	
CD033	运行指令来源	0		CD076	PLC 运转选择	0	
CD034	运行频率来源	0		CD077	AuToPLC 选择	10	
CD035	载波频率	*		CD078	PLC 运转方向	0	
CD036	点动频率	5.00		CD079	PLC 加减速时间	0	
CD037	正反转选择	1		CD080	第二频率设定	15.00	
CD038	停止键有无效	1		CD081	第三频率设定	20.00	
CD039	S 曲线时间设定	0		CD082	第四频率设定	25.00	
CD040	保留			CD083	第五频率设定	30.00	
CD041	启动频率	0.5		CD084	第六频率设定	35.00	
CD042	停车频率	0.5		CD085	第七频率设定	40.00	
CD043	自动转矩补偿	2.0		CD086	第八频率设定	0.50	
CD044	跳跃频率一	0.00		CD087	定时器一	10.0	
CD056	多机能输出一	01		CD088	定时器二	10.0	
CD057	多机能输出二	05		CD089	定时器三	0.0	
CD058	多机能输出三	02		CD090	定时器四	0.0	
CD059	多机能输出四	00		CD091	定时器五	0.0	
CD060	多机能输出五	0		CD092	定时器六	0.0	
CD061	频率一致一	0.00		CD093	定时器七	0.0	
CD062	频率一致二	0.00		CD094	定时器八	0.0	
CD063	频率一致范围	0.50		CD095~ CD109	保留		
CD064	计数值设定	00		CD110	辅泵个数	0	
CD065	模拟量输入选择	0		CD111	辅泵连续时间	1	
CD066	模拟量低端频率	0		CD112	辅泵互锁时间	5	
CD067	低端频率偏压方向	0		CD113	高速运行时间	60	
CD068	模拟量高端频率	50.00		CD114	低速运行时间	60	
CD069	高端频率偏压方向	0		CD115	停机压力准位	95%	
CD070	模拟量负偏压反转选择	1		CD116	停机准位连续时间	30	
CD071	AM 类比输出增益	100		CD117	唤醒时间	80%	

十二、附录

功能码	功 能	出厂值	用户 参数	功能码	功 能	出厂值	用户 参数
CD118	睡眠频率	20.0		CD148	自动稳压功能	1	
CD119	睡眠频率时间	20		CD149	自动省能源	0	
CD120	过压失速防止选择	1		CD150	比例常数 P	100%	
CD121	加速中失速防止准位	150		CD151	比例常数 I	5.0S	
CD122	恒速中失速防止准位	0		CD152	比例常数 D	0	
CD123	减速中失速防止准位	150		CD153	目标值	0	
CD124	过转矩检出方式选择			CD154	PID 目标值选择	0	
CD125	过转矩检测准位	0		CD155	PID 上限	100	
CD126	过转矩检测时间	1.0		CD156	PID 下限	0	
CD127	恒速中失速防止时减 速时间	5.0		CD157~ CD159	保留		
CD128	故障重启动时间	1.0		CD160	通讯位址	00	
CD129	频率跟踪时电压上升 时间	0.5		CD161	通讯传送速度	1	
CD130	马达额定电压	*		CD162	通讯资料方式	0	
CD131	马达额定电流	*		CD163~ CD167	保留		
CD132	马达极数	04		CD168	显示内容选择	0	
CD133	马达额定转速	1440		CD169	变频器电压等级	*	
CD134	马达无载电流	40		CD170	变频器额定电流	*	
CD135	马达转差补偿	0.0		CD171	软体版本号	*	
CD136	保留			CD172	故障记录 1	——	
CD137~ CD139	保留			CD173	故障记录 2	——	
CD140	直流制动准位	2.0		CD174	故障记录 3	——	
CD141	启动时直流制动时间	0.0		CD175	故障记录 4	——	
CD142	停止直流制动时间	0.0		CD176	故障清除	00	
CD143	频率跟踪时间	5.0		CD177	变频器类型		
CD144	频率跟踪电流准位	150		CD178	变频器频率标准	0	
CD145	瞬停在起动选择	0		CD179	变频器出厂日期	*	
CD146	允许停电时间	0.5		CD180	出厂序号	*	
CD147	异常再启动次数	0		CD181~ CD250	保留		

附录五：例 HLP-A 变频器参数设置说明

一、要求：

用电位器控制速度，用一按钮变频器的起动或停止。

二、设置要求：

1.接线方式

(1)220V 供电，接 R、S、T 任意两端，3 ϕ 220 接 R、S、T 端；3 ϕ 380 接 R、S、T 端子，并注意机器型号。380V 级机器与 220V 级机器不可弄错。


特别注意：220V 级变频器接入 380V 级电源，会引起变频器炸毁，地线单独接地。

(2)U、V、W 接电机（马达）地线正确（单独）接地。

(3)电位器三端分别接+10V、VI、ACM 端，调节速度，VI 端接电位器中间抽头。

(4)外接开关接 FOR、DCM 端（控制运行）。

2.接线图



3.参数设置

(1)接通电源，显示版本号，稍后显示 000.00；

(2)按“PROG”（程序）键，进入编程状态，显示 CD000；

(3)修改 CD033 参数，将运行设为外部端子运行，按 Δ ，到达 CD033 或用 \leftarrow 、 Δ 使显示到达 CD033，<注 \leftarrow 键为移位键>，按“SET”键确认，显示 0<即为 CD033 内容>，按 Δ 修改其值为“1”，按“SET”键确认，出现 END 稍后显示 CD034，其余参数设定方法以此类推……设置完毕挖出 PROG 键，回到主菜单，显示频率数值。

(4)其他参数值：

CD033: 1< 外部端子控制 >

CD034: 1< 外部电位器控制>

CD050: 1< FOR 端子设定为 RUN，闭合 RUN，断开 STOP>

最后 CD010=1，<锁定参数，即将参数锁定，需重新设置时，先将 CD010 设为 0，即开锁>

(5)运行操作

①外接开关 K1 闭合，运转；

②调节电位器旋钮，调节速度；

- ③工作完成，调节电位器旋钮到零；
- ④按 K1<断开>，变频器停止；
- ⑤断电；
- (6)注意事项：
 - ①电源不可接错，马达线不可接错；
 - ②操作时，变频器停止后方可断电。